VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Departamento de Servicios Generales

MEMORÁNDUM

A: **Arq. Francisco Martínez,** ***Director***
Dirección Administrativa

De: **Felipe Cano González,** ***Jefe***
Departamento de Servicios Generales

Ref.: Informe Técnico de Mantenimientos de AA

Fecha: 14 de diciembre de 2021

Por el presente informo que la firma ***J.C Servicio Técnico, de Neri Javier Caballero.*** con ID Nº 365.221, realizó los servicios de mantenimientos y reparaciones de los Equipos de Aire Acondicionado, solicitados conforme a la Orden de Servicios N° 127/21, y en concordancia a los informes técnicos de la empresa desde el Nº 112 al 115, de manera satisfactoria.

Atentamente.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION ADMINISTRATIVA-S.S.C.

Recibí: Lic. Raquel Guggiari C.

Firma:

Fecha: 14 / 12 / 21

Obs.: Informe Técnico

SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1725 c/ Ruiz de Guzmán
Telefax: 900 155 - 0981 531 685
Lambaré - Paraguay

RUC 1976058-2

Informe Tecnico
N° 112
Contrato N° 11/2019

Fecha de Emisión: **14/12/2021**

Razón Social: **Vicepresidencia de la Republica** RUC: 80009837-4

Ref: Contrato N° 11/2019 " Contratación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos de aire acondicionado, de generador y de transformador " - ID Nº 365.221

Dependencia: **Vice Presidencia - Entrada**
Marca: **VCP**
Tipo: **Split de 24.000 BTU**
Código:

Cantidad	Descripción
1	Desarme y limpieza del evaporador y condensador; Limpieza del sistema de cañería de drenaje; Lubricación de los motores, ventiladores y sistema de rodaje; Control de presión de gas refrigerante; Control de funcionamiento de todos los equipos; Limpieza de filtros; Control de termostato de pared
1	Provision y colocacion de capacitor de arranque y marcha
1	Provision Plaqueta electronica con control remoto

Obs:

Técnico:
Aclaración: Neri Javier Caballero Páez
Juan Dario González
Administrativo
Serv. Téc. JC
Conformidad del Cliente:
Aclaración:
Fecha: 14-XII-21

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SERVICIOS GENERALES

SERVICIO TECNICO de N. JAVIER CABALLERO P. JC

FELIPE CANO
Servicios Generales
Vicepresidencia de la Repúb

SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1725 c/ Ruiz de Guzmán
Telefax: 900 155 - 0981 531 685
Lambaré - Paraguay

RUC 1976058-2

Informe Tecnico
N° 113
Contrato N° 11/2019

Fecha de Emisión: **14/12/2021**

Razón Social: **Vicepresidencia de la Republica** RUC: 80009837-4

Ref: Contrato N° 11/2019 " Contratación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos de aire acondicionado, de generador y de transformador " - ID Nº 365.221

Dependencia: **Piso 7 - Oficina Alejandra Peralta**
Marca: **Tokyo**
Tipo: **Split de 12.000 BTU**
Código:

Cantidad	Descripción
1	Provision y colocacion de capacitor de arranque y marcha

Obs:

Técnico: _____
Aclaración: Neri Javier Caballero Páez

Juan Darío González
Administrativo
Serv. Téc. JC

SERVICIO TECNICO de N. JAVIER CABALLERO P. JC

Conformidad del Cliente: _____
Aclaración: _____
Fecha: 14-XII-21

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SERVICIOS GENERALES

FELIPE CANO G.
Servicios Generales
Vicepresidencia de la Rca.

SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1725 c/ Ruiz de Guzmán
Telefax: 900 155 - 0981 531 685
Lambaré - Paraguay

RUC 1976058-2

Informe Tecnico
N° 114
Contrato N° 11/2019

Fecha de Emisión: **14/12/2021**

Razón Social: **Vicepresidencia de la Republica** RUC: 80009837-4

Ref: Contrato N° 11/2019 " Contratación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos de aire acondicionado, de generador y de transformador " - ID Nº 365.221

Dependencia: **Informatica**
Marca: **VCP**
Tipo: **Split de 18.000 BTU**
Código:

Cantidad	Descripción
1	Desarme y limpieza del evaporador y condensador, limpieza del sistema de cañeria de drenaje; lubricacion de los motores, ventiladores y sistema de rodaje, Control de presion de gas refrigerante; Control de funcionamiento de todos los equipos; Control de termostato de pared
1	Carga de gas
1	Soldadura de cañeria
1	Provision y colocacion de capacitor de arranque y marcha

Obs:

Tecnico: _____
Aclaración: Neri Javier Caballero Páez

Juan Darío González
Administrativo
Serv. Téc. JC

SERVICIO TECNICO de N. JAVIER CABALLERO P. JC

Conformidad del Cliente: _____
Aclaración: _____
Fecha: 14-XII-21

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SERVICIOS GENERALES

FELIPE CANO G.
Servicios Generales
Vicepresidencia de la Rca.

SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1725 c/ Ruiz de Guzmán
Telefax: 900 155 - 0981 531 685
Lambaré - Paraguay

RUC 1976058-2

Informe Tecnico
N° 115
Contrato N° 11/2019

Fecha de Emisión: **14/12/2021**

Razón Social: **Vicepresidencia de la Republica** RUC: 80009837-4

Ref: Contrato N° 11/2019 " Contratación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos de aire acondicionado, de generador y de transformador " - ID Nº 365.221

Dependencia: **Mesa de Entrada**
Marca: **VCP**
Tipo: **Split de 18.000 BTU**
Código:

Cantidad	Descripción
1	Provisión y colocación de llave TM
1	Carga de gas
2	Soldadura de cañeria
5	Provision de cañeria, soldadura (prolongación)
1	Desmontar y Montar (cambio de lugar), puesta en funcionamiento

Obs:

Técnico: _____
Aclaración: Neri Javier Caballero Páez

Juan Dario González
Administrativo
Serv. Téc. JC

SERVICIO TÉCNICO JC N. JAVIER CABALLERO P.

Conformidad del Cliente: _____
Aclaración: _____
Fecha: 14-XII-21

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SERVICIOS GENERALES