ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00998

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Fac Ind de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez e/ Cnel Cazal - S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización PQC	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Planta de tratamiento de Agua.	MARCA:
MODELO:	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 19 / 10 / 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de filtro grava, lavado, retrolavado enjuague y presurización. Mantenimiento de filtro de piedra + carbon activado; provision y cambio de manto carbon. Mantenimiento de filtro piedra + ablandador y cambio de resina; mantenimiento ablandador c/ regenerado CLNa. Provision y cambio de filtro PPM de 25 µm; provision y cambio de filtro ppm de 5 µm. Mantenimiento de tanque de agua cruda. Mantenimiento c/ provision de acidos para desinscrustación de membrana de osmosis. Control de calidad del agua pH, CL, Ca.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:
Fecha: 19-OCTUBRE-2023	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-