FRIOTEXS G. S.R.L. **Servicios de reparación, mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración y climatización. TEL: 021-206-525/021-221-603. CEL: 0981-417-312. correo: friotexsgsrl@gmail.com. Dirección: Mayor Fleitas 812, Barrio Ciudad Nueva, Mercado 4, Asunción.**

INFORME TÉCNICO N°	**316**

Contrato N° 89/2021 "Mantenimiento y reparación de equipos varios (Cámara frigorífica/ Maquinarias de panadería/ Transformadores/ Generadores y acondicionadores de aire)

Dependencia: Santa Rosa, Investigaciones, Dormitorio 1

Capacidad (Btu/h): 12.000 BTU

Rotulado N°: S/R

Descripción del servicio de reparación y mantenimiento de acondicionadores de aire

Detalles del trabajo	Unidad de Medida	Cantidad	
Limpieza de condensador	Unidad		
Limpieza de evaporador	Unidad		
Limpieza de drenaje	Unidad		
Limpieza del filtro y careta	Unidad		
Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad		
Carga de gas refrigerante	Unidad	1	X
Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	X
Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	1	X
Cambio de termostato	Unidad	1	X
Cambio de llave selectora	Unidad	1	X
Cambio de válvula inversora	Unidad	1	X
Cambio de Compresor	Unidad	1	X
Cambio de Plaqueta con control	Unidad	1	X
Cambio de capacitor de marcha	Unidad	1	X
Cambio de turbina	Unidad	1	X
Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	1	X
Mano de Obra	Hora	3	X

Viviano Gaute

Firma y aclaración del Técnico responsable

FRIOTEXS G. S.R.L.
RUC 80060869-0

Lic. ANIBAL ACOSTA CUEVAS
Sub Ofic. Principal P.S.
Jefe de Adquisiciones
Prog. Central - Actividad 10
Operaciones contra Grupos Criminales

Firma y aclaración de la Contratante

FRIOTEXS G. S.R.L. **Servicios de reparación, mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración y climatización. TEL: 021-206-525/021-221-603. CEL: 0981-417-312. correo: friotexsgsrl@gmail.com. Dirección: Mayor Fleitas 812, Barrio Ciudad Nueva, Mercado 4, Asunción.**

INFORME TÉCNICO N°	**317**

Contrato N° 89/2021 "Mantenimiento y reparación de equipos varios (Cámara frigorífica/ Maquinarias de panadería/ Transformadores/ Generadores y acondicionadores de aire)

Dependencia: Santa Rosa, Investigaciones, Dormitorio 2

Capacidad (Btu/h): 12.000 BTU

Rotulado N°: 12003 - 02 - 03 - 115216

Descripción del servicio de reparación y mantenimiento de acondicionadores de aire

Detalles del trabajo	Unidad de Medida	Cantidad	
Limpieza de condensador	Unidad	1	X
Limpieza de evaporador	Unidad	1	X
Limpieza de drenaje	Unidad	1	X
Limpieza del filtro y careta	Unidad	1	X
Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	X
Carga de gas refrigerante	Unidad		
Rebobinado del motor ventilador	Unidad		
Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad		
Cambio de termostato	Unidad		
Cambio de llave selectora	Unidad		
Cambio de válvula inversora	Unidad		
Cambio de Compresor	Unidad		
Cambio de Plaqueta con control	Unidad		
Cambio de capacitor de marcha	Unidad		
Cambio de turbina	Unidad		
Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad		
Mano de Obra	Hora	2	X

Firma y aclaración del Técnico responsable

FRIOTEXS G. S.R.L.
RUC 80060869-0

Lic. ANIBAL ACOSTA CUEVAS
Sub Ofic. Principal P.S.
Jefe de Adquisiciones
Prog. Central - Actividad 10
Operaciones contra Grupos Criminales

Firma y aclaración de la Contratante

FRIOTEXS G. S.R.L. **Servicios de reparación, mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración y climatización. TEL: 021-206-525/021-221-603. CEL: 0981-417-312. correo: friotexsgsrl@gmail.com. Dirección: Mayor Fleitas 812, Barrio Ciudad Nueva, Mercado 4, Asunción.**

INFORME TÉCNICO N°	**318**

Contrato N° 89/2021 "Mantenimiento y reparación de equipos varios (Cámara frigorífica/ Maquinarias de panadería/ Transformadores/ Generadores y acondicionadores de aire)

Dependencia: Santa Rosa, Investigaciones, Oficina de Guardia

Capacidad (Btu/h): 12.000 BTU

Rotulado N°: SIR

Descripción del servicio de reparación y mantenimiento de acondicionadores de aire

Detalles del trabajo	Unidad de Medida	Cantidad	
Limpieza de condensador	Unidad	1	X
Limpieza de evaporador	Unidad	1	X
Limpieza de drenaje	Unidad	1	X
Limpieza del filtro y careta	Unidad	1	X
Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	X
Carga de gas refrigerante	Unidad	1	X
Rebobinado del motor ventilador	Unidad		
Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad		
Cambio de termostato	Unidad		
Cambio de llave selectora	Unidad		
Cambio de válvula inversora	Unidad		
Cambio de Compresor	Unidad		
Cambio de Plaqueta con control	Unidad		
Cambio de capacitor de marcha	Unidad		
Cambio de turbina	Unidad		
Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad		
Mano de Obra	Hora	2	X

Viviano Cardo

Firma y aclaración del Técnico responsable

FRIOTEXS G. S.R.L.
RUC 80060869-0

Lic. ANIBAL ACOSTA CUEVAS
Sub Ofic. Principal P.S.
Jefe de Adquisiciones
Prog. Central - Actividad 10
Operaciones contra Grupos Criminales

Firma y aclaración de la Contratante

FRIOTEXS G. S.R.L. **Servicios de reparación, mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración y climatización. TEL: 021-206-525/021-221-603. CEL: 0981-417-312. correo: friotexsgsrl@gmail.com. Dirección: Mayor Fleitas 812, Barrio Ciudad Nueva, Mercado 4, Asunción.**

INFORME TÉCNICO N°	**319**

Contrato N° 89/2021 "Mantenimiento y reparación de equipos varios (Cámara frigorífica/ Maquinarias de panadería/ Transformadores/ Generadores y acondicionadores de aire)

Dependencia: Santa Rosa, Investigaciones, DORMITORIO 3

Capacidad (Btu/h): 12.000 BTU

Rotulado N°: SIR

Descripción del servicio de reparación y mantenimiento de acondicionadores de aire

Detalles del trabajo	Unidad de Medida	Cantidad	
Limpieza de condensador	Unidad		
Limpieza de evaporador	Unidad		
Limpieza de drenaje	Unidad		
Limpieza del filtro y careta	Unidad		
Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad		
Carga de gas refrigerante	Unidad		
Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	X
Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	1	X
Cambio de termostato	Unidad	1	X
Cambio de llave selectora	Unidad	1	X
Cambio de válvula inversora	Unidad	1	X
Cambio de Compresor	Unidad		
Cambio de Plaqueta con control	Unidad	1	X
Cambio de capacitor de marcha	Unidad	1	X
Cambio de turbina	Unidad	1	X
Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	1	X
Mano de Obra	Hora	1	X

Bruno Gaona

Firma y aclaración del Técnico responsable

FRIOTEXS G. S.R.L.
RUC 80060869-0

Lic. ANIBAL ACOSTA CUEVAS
Sub Ofic. Principal P.S.
Jefe de Adquisiciones
Prog. Central - Actividad 10
Operaciones contra Grupos Criminales

Firma y aclaración de la Contratante

FRIOTEXS G. S.R.L. **Servicios de reparación, mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración y climatización. TEL: 021-206-525/021-221-603. CEL: 0981-417-312. correo: friotexsgsrl@gmail.com. Dirección: Mayor Fleitas 812, Barrio Ciudad Nueva, Mercado 4, Asunción.**

INFORME TÉCNICO N°	**320**

Contrato N° 89/2021 "Mantenimiento y reparación de equipos varios (Cámara frigorífica/ Maquinarias de panadería/ Transformadores/ Generadores y acondicionadores de aire)

Dependencia: Santa Rosa, Investigaciones, DORMITORIO 4

Capacidad (Btu/h): 12.000 BTU

Rotulado N°: 51R

Descripción del servicio de reparación y mantenimiento de acondicionadores de aire

Detalles del trabajo	Unidad de Medida	Cantidad	
Limpieza de condensador	Unidad		
Limpieza de evaporador	Unidad		
Limpieza de drenaje	Unidad		
Limpieza del filtro y careta	Unidad		
Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad		
Carga de gas refrigerante	Unidad	1	X
Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	X
Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	1	X
Cambio de termostato	Unidad	1	X
Cambio de llave selectora	Unidad	1	X
Cambio de válvula inversora	Unidad	1	X
Cambio de Compresor	Unidad		
Cambio de Plaqueta con control	Unidad	1	X
Cambio de capacitor de marcha	Unidad	1	X
Cambio de turbina	Unidad	1	X
Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	1	X
Mano de Obra	Hora	3	X

Firma y aclaración del Técnico responsable

FRIOTEXS G. S.R.L.
RUC 80060869-0

Lic. ANIBAL ACOSTA CUEVAS
Sub Ofic. Principal P.S.
Jefe de Adquisiciones
Prog. Central - Actividad 10
Operaciones contra Grupos Criminales

Firma y aclaración de la Contratante