CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA

SERVICIOS GENERALES

Compromiso con la gente

MEMORANDUM

N°39/2022

A: **Lic. NELSON DAVALOS, Encargado**
Administración de Contratos

DE: **Lic. JANIZ L CENTURION A, Encargada**
Secc. Servicios Generales

REF: Informe

FECHA: 10/03/2022

Por el presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de presentar el informe correspondiente de los servicios realizados por la firma **DOMO PY S.R.L.**, según contrato firmado con la Circunscripción Judicial de Caazapá, para los ""**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA,**"

Por lo cual se manifiesta la conformidad con el servicio realizado detallado a continuación:

DESCRIPCION	OBS
• SERVICIO DE **MANTENIMIENTO PREVENTIVO** DE INTEGRACION ELECTRONICA -DOMOTICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA.	• **MARZO /2022** CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CAAZAPÁ ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS RECIBÍ CONFORME Entrada Nº:..... Fecha: 10/03/22 Hs:..... Econ. Tania Dávalos Larroza Asistente Administrativo Circunscripción Judicial Caazapá Firma

ADJUNTO INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Sin otro particular, aprovecha para saludarle atentamente

DomoPy
Instalaciones Domóticas e Inmóticas

www.domopy.com
Comercial@domopy.com
Tel. +595.21.603979
Av. España 1261 esq. Melvin Jones

INFORME DE MANTENIMIENTO

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCIÓN DE CAAZAPA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INTEGRACIÓN ELECTRÓNICA - DOMOTICA CONTRATO UOC N° 46/2019

INTERVENCIÓN MES DE MARZO 2022.-

RELÉ DE CONTROL

Se verificó el correcto funcionamiento de todos los canales de los distintos relés distribuidos por el Palacio.

Se cambió el horario de las rutinas de encendido y apagado de las luces

SENSORES DE BOMBAS DE AGUA

Verificación de los sensores de accionamiento de bombas de sumideros, elevación, incendio y pozo funcionando correctamente, tanto actuación como estado de alarma del térmico.

MEDIDORES DE ENERGÍA

Se verificó el funcionamiento de los tres medidores de energía.

Registros notables de valores de tensión fuera de los parámetros normales periodo Febrero-Marzo:

Entre los días **Jueves 24 de Febrero y el Jueves 3 de Marzo** se produjo un rango inestable de voltaje que varía desde los 214 V a los 242 V, además el día Martes 8 de Marzo a las 15:20 hrs se registró un pico de baja tensión que llegó a los 195 V.

PC – MONITOR - TECLADO y MOUSE

Se verificó el correcto funcionamiento de la PC, monitor y accesorios.

Es necesario cambiar las baterías de la UPS del PC de monitoreo.

SOFTWARE DE CONTROL

Se actualizó el BMS a su última versión.

CLIMATIZACIÓN

Varios equipos de climatización están conectados de manera directa (Sin termostato) impidiendo el control de ellos desde el BMS. A continuación, se indica un detalle de los equipos sin comunicación por piso:

PB: 001,010,013,017,024,025,026,028

1P: 106,108,114

DOMOPY S.A.
RUC: 80070698-6
08/03/2022
Elias Ramirez

www.domopy.com
Comercial@domopy.com
Tel. +595.21.603979
Av. España 1261 esq. Melvin Jones

2P: 201,2013

3P: 303,305

4P: 414

5P: Todos los equipos

6P: Ninguno

7P: 704

Se recalibraron los sensores de temperatura de los equipos de climatización.

INFRAESTRUCTURA DE RED KNX

Se verificó el correcto funcionamiento de la fuente de alimentación y de la interfaz IP de los equipos KNX.

DOMOPY S.A.
RUC: 80070698-6

09/03/2022
Elias Ramirez

PODER JUDICIAL
SERVICIOS GENERALES
Circunscripción Judicial de Caazapá

Lic. Jahia Cerruti
Encargada - Servicios Generales
Circunscripción Judicial de Caazapá

Recibí 09/03/22.