ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00996

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal Lopez c/ Cnel. Cazal S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización - TOCO QUIRURGICO		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Planta de tratamiento de Agua	MARCA:	
MODELO:		SERIE Nº:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 19 / 10 / 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Provision y Cambio de filtro de polipropileno de 25µm y 5µm. Mantenimiento de filtro piedra, lavado, enjuague, y presurización. Mantenimiento de filtro piedra + carbon activado. lavado, enjuague y presurización, cambio de manto de carbon, puesta en linea. Mantenimiento de filtro piedra + ablandador catiónico, regeneración c/ 01Hs. Mantenimiento de tanque de agua cruda. Mantenimiento c/provision de acidos para desincrustacion de membrana

REPUESTOS UTILIZADOS: deosmosis. Test de control de calidad del agua pH, Cl, Ca. Mantenimiento de bomba de agua cruda. Mantenimiento de bomba de agua tratada

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:	Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Firma:	MS. César Vieros Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - U.N.A.
Aclaración:		Aclaración:	
Fecha:	19-octubre-2023	Fecha:	

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-