H. Petersen CAT

TRABAJOS CORRECTIVOS
DPTO. DE ENERGÍA

N° 0024989

Cliente: Estacionamiento del Congreso Nacional		**O.T.N°**
Fecha: 17/05/21	**Técnico:** Gabriel Moreno	
Mod. Gen.: Cummins 1404	**Serie N°:** 1903008K5043	**Horas de Grupo:** 41,5 horas

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

De acuerdo al contrato de servicios de mantenimiento de equipos y sistema de los edificios del Congreso Nacional Según el contrato N° 30/2020
Se procede a la provisión e instalación de 2 baterías de 100 A/h al grupo electrógeno. Una vez realizada la instalación se procede a una prueba de funcionamiento donde el grupo responde correctamente
De esta forma el grupo queda operativo y de forma automática

OBSERVACIONES:

HORAS NORMALES TRABAJADAS				HORAS EXTRAS TRABAJADAS			
FECHA		DESDE	HASTA	FECHA		DESDE	HASTA
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
					NOCHE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
					NOCHE		

KILOMETRAJE	
KILOMETRAJE SALIDA	
KILOMETRAJE LLEGADA	
TOTAL KM RECORRIDO	

Recibí conforme el trabajo realizado durante las horas normales, las horas extra y las horas de viajes.

CLIENTE O ENCARGADO

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional
ACLARACIÓN DE FIRMA

FIRMA TÉCNICO

BLANCO: CLIENTE / DUPLICADO: (AMARILLO) ARCHIVO TRIPLICADO: (VERDE) CONTABILIDAD

VISUAL PRINT - Negros 1512 e/ Lomas Valentinas - Cel.: (0991) 890 354
20 Block. 50 x 3 - Del 024.151 al 025.150 - 01/02/2021

H. Petersen CAT

TRABAJOS CORRECTIVOS
DPTO. DE ENERGÍA

Nº 0024976

Cliente: Congreso Nacional G1			**O.T.Nº**
Fecha: 12/05/21		**Técnico:** Gabriel Moreno / Juan Pereira	
Mod. Gen.: 3412/900kva	**Serie Nº:** CAT00000P9GP02319		**Horas de Grupo:** 402 horas

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Segun el Contrato de Servicio de Mantenimiento de Equipos y Sistemas de los Edificios del congreso Nacional Segun el Contrato Nº 30/2020
Se Procede a la Provision e instalacion de 2 Baterias CAT de 150A/H al grupo Electrogeno, una Vez culminado la Instalacion Se Procede a una Prueba de funcionamiento Donde El grupo Responde Correctamente
El Grupo Queda operativo de forma Automatico

OBSERVACIONES:.....

HORAS NORMALES TRABAJADAS				HORAS EXTRAS TRABAJADAS			
FECHA		DESDE	HASTA	FECHA		DESDE	HASTA
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
					NOCHE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
					NOCHE		

KILOMETRAJE	
KILOMETRAJE SALIDA	
KILOMETRAJE LLEGADA	
TOTAL KM RECORRIDO	

Recibí conforme el trabajo realizado durante las horas normales, las horas extra y las horas de viajes.

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

CLIENTE O ENCARGADO

Juana Ayala
ACLARACIÓN DE FIRMA

Gabriel Moreno
FIRMA TÉCNICO

(BLANCO) CLIENTE / DUPLICADO: (AMARILLO) ARCHIVO TRIPLICADO: (VERDE) CONTABILIDAD

VISUAL PRINT - Negros 1512 e/ Lomas Valentinas - Cel.: (0991) 890 354
20 Block. 50 x 3 - Del 024.151 al 025.150 - 01/02/2021

H. Petersen CAT

TRABAJOS CORRECTIVOS
DPTO. DE ENERGÍA

Nº 0024977

Cliente: Congreso Nacional G2		**O.T.Nº**
Fecha: 12/05/24	**Técnico:** Gabriel Moreno / Juan Pena	
Mod. Gen.: 3412/900kva	**Serie Nº:** CJT00000C96 PO 2377	**Horas de Grupo:** 4 34 horas

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Según el contrato de Servicio de Mantenimiento de Equipos y Sistemas de las edificios del Congreso Nacional según el contrato 30/2020

Se Procede a la Provisión e instalación de 2 Baterías CAT de 150A/H al grupo electrógeno, una vez eliminado se Procede a una Prueba de funcionamiento donde el grupo responde Correctamente.

El grupo queda apto para generar automático

OBSERVACIONES:.....

HORAS NORMALES TRABAJADAS				HORAS EXTRAS TRABAJADAS			
FECHA		DESDE	HASTA	FECHA		DESDE	HASTA
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
					NOCHE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
					NOCHE		

KILOMETRAJE	
KILOMETRAJE SALIDA	
KILOMETRAJE LLEGADA	
TOTAL KM RECORRIDO	

Recibí conforme el trabajo realizado durante las horas normales, las horas extra y las horas de viajes.

CLIENTE O ENCARGADO

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional
ACLARACIÓN DE FIRMA

FIRMA TÉCNICO

(BLANCO) CLIENTE / DUPLICADO: (AMARILLO) ARCHIVO TRIPLICADO: (VERDE) CONTABILIDAD

VISUAL PRINT - Yegros 1512 e/ Lomas Valentinas - Cel.: (0991) 890 354
20 Block. 50 x 3 - Del 024.151 al 025.150 - 01/02/2021