TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez

RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 081

Fecha: 18/08/2022

Señores:

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Presente

TIPO: A.A. CASSETE DE 60.000 BTU

Item Nº	Descripcion
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AA TIPO CASSETE DE 60.000 BTU:
7.1	Limpieza general de ductos.
7.2	MANO DE OBRA Limpieza general de ductos.
7.3	Regulación del termostato y verificación de carga de gas.
7.4	MANO DE OBRA Regulación del termostato y verificación de carga de gas.
7.5	Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.
7.6	MANO DE OBRA Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.

Dario Daniel Barreto
Dpto. Administrativo de Servicios Generales

Firma de Conformidad de Servicio

TECNO FRÍO
de Pascual Torres Núñez
RUC. 1388647-9

Propietario / Técnico