PROTOCOLO PRUEBAS TECNICAS

Ref.: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2021 - "ADQUISICIÓN DE GABINETE DE PARED PARA CLIENTES VPN correspondiente al Contrato N° 34/2021.

Fecha de ATP:	05-11-2021	
Cantidad de Hojas	2	
FLYTEC S.A	Firma	WILLIAM VALDEZ Aclaración
COPACO S.A.	Firma	Rodrigo López Aclaración
	Firma	Rafael Bogarín Aclaración

Información

En este protocolo de pruebas de recepción técnica se deja constancia del resultado de las pruebas realizadas al Gabinete de pared para clientes VPN

1. Gabinete de Pared de 6u Marca: IURON Modelo: MW6606

Ítems	SI	NO
Fabricado en acero SAE1020 y con pintura electrostática en color negro	X	
Dimensiones mínimas	X	
Deberá poseer puerta frontal con vidrio templado y sistema de cierre con llave.	X	
Deberá proveerse con un PDU con su toma corriente y ventiladores con sus accesorios.	X	
Deberá poseer tapas laterales únicas	X	
Debe cumplir con las especificaciones del estándar ANSI/EIA 310, compatible con el standard internacional de 19"	X	
Debe poseer Protección IP20	X	
Deberá poseer orificios para entradas de cables en la parte superior y en la base del rack	X	
Deberá soportar carga total máxima de 60kg	X	
Provisión de los accesorios de fijación	X	
Deberá soportar carga total máxima de 60kg.	X	
La puerta frontal deberá abrirse 180° y poseer inversión de apertura	X	

Pendientes u Observaciones
No se registran pendientes.

- **Pruebas realizadas a la entrega total de los bienes recibidos.**

Rodrigo López
División Redes de Acceso - DPTAC

Rafael Bogarín
Jefe Redes de Acceso

WILLIAM VALDEZ