ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001068

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Fac Ord de Ciencias Médicas - UNA
DIRECCIÓN: Avda. Mcal López e/ Cnel. Cazal. SL. | TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización TOCO QUIRURGICO.
SERVICIO SOLICITADO POR: | CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Planta de tratamiento de Agua | MARCA:
MODELO: | SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 09 / 05 / 2024

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Provisión y cambio de filtro de PPM de 5 µm y 25 µm. (Item 1, 2). Mantenimiento de filtro grava + carbon activado, con provisión de manto de carbon (Item 4); Mantenimiento de filtro grava + ablandador, con provisión de manto de resina (Item 5); Mantenimiento de sistema ablandador c/ provisión de ClNa (Item 6). Mantenimiento de tanque de agua cruda (Item 7) Mantenimiento de membrana c/ provisión de anodos (Item 8). Mantenimiento de bomba hidraulica de agua cruda; mantenimiento de bombas de agua tratada (Item 9 y 10). Control de calidad del agua tratada pH, Cl, Ca (Item 3)

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración:	Aclaración:
Fecha: 09-mayo-2024	Fecha:

Luis Alberto Díaz Olmedo
Ingeniero
Reg. Nº 1395-017

MS. Cesar Vegros
Jefe
Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - U.N.A.

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146