TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez

RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 092

Fecha: 03/11/2022

Señores:

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Presente

TIPO: A.A. SPLIT DE 18.000 BTU

Item Nº	Descripcion
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AA TIPO SPLIT DE 18.000 BTU MARCA AIRWAY - DIRECCIÓN DE GABINETE
11.1	Parte electrica en general
11.2	Mano de obra: Parte eléctrica en general
11.3	Provisión y cambio de motor compresor
11.4	Mano de obra: provisión y cambio de motor compresor
11.5	Provisión y carga de gas refrigerante
11.6	Mano de obra . Provisión y carga de gas refrigerante
11.21	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor
11.22	Mano de obra Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor
11.33	Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora
11.34	Mano de obra Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Sergio Daniel Barreto
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Firma de Conformidad de Servicio

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

Propietario / Técnico