CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50052

Fecha: Asunción, 21 de Setiembre de 2021	
Señores: Congreso Nacional	R.U.C.:
Dirección: Río Jejuí y Av. República	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
			Control interno - 18000 Btu Split
			1 Cañerías de cobre
			1 Gas refrigerante
			1 Capacitor de marcha
			1 termostato frio/calor
			Liquidación de Salarios - 18000 BTU Split
			1 cañerías de cobre
			1 Gas refrigerante
			1 Capacitor de marcha
			1 termostato frio/calor
			Planificación - 60000 Btu Split
			1 Compresor
			1 Contactores
			1 Cañerías de cobre
			1 Gas refrigerante
			1 Capacitor de marcha
			1 Mando eléctrico
			1 Rep. de perdida de gas refrigerante

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional

Firma Técnico

Conforme Cliente

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com

Asunción
Paraguay