AIRETEC SRL
Aire Acondicionado

Gilberto Aranda N 259 c/ Salvador del Mundo
Tel.: (021) 602 036 - Cel.: (0981) 449 628 / (0981) 555 102
Asunción - Paraguay

CONFORMIDAD DE TRABAJO

RUC: 80075778 - 5

Nº 0003001

NOMBRE: Hospital San Jorge R.U.C.:
DIRECCIÓN: Ex Caballería. TEL.:
CIUDAD: Lomo Pytã BARRIO: Campo grande O.T.:

FACTURA A NOMBRE DE:
ENVIAR A:

Fecha de Atención: 05 / 11 / 2020

Descripción del Trabajo

* Instalación de Tres equipos split Pared de 36000 BTU de la marca Airway, Con prolongación de cañería de Cobre de 6 metros, y provición de un soporte de Condensador

Dr. Juan C. Rivas Kiese
Jefe Dpto. Terapia Intensiva
y Unidad Coronaria
Reg. Prof. 5193 Inc / H. San Jorge

Lidio Castro
Fiscalizador

Partes Cambiadas		
Entregado al Cliente	SI	NO
Firma Autorizada:		

OBSERVACIONES:

Téc. Nº: Guillermo Villamayor

Hora inicio: 08:30

Hora Fin: 17:00

Nota: Esta conformidad de trabajo genera una factura por servicios prestados.

Guillermo Villamayor
Técnico

Firma del Cliente

Aclaración de firma: Aclaración: C.I. Nº:

ARTES GRÁFICAS Mahanaim Tel.: (0992) 91 11 52 - 10 Tal. de 50x3 - del 2551 al 3050 - 10/2018

ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad -TRIPLICADO: Archivo