Airmect

Nº 0011225

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 25-11-2024 Solicitante: Mantenimiento

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELECTRICAS						

10 Tal.: 50x2 - 10.850 al 11.350

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Cable electrico tipo N y 2x4 mm² 980
* Mano de obra colocación de cable electrico tipo cordón N y 980
* Tablero electrico externo para 32 a con llaves
* Mano de obra colocación de tablero electrico externo
* Mano de obra sustitución de llave TM tipo 3x1600 A 2
* Llave TM 3x1600 Amp 2
* Llave TM tipo Europeo 3x80 Amp 7
* Mano de obra sustitución de llaves TM 7

Conforme Cliente

Firma

Nombre Primer Oficial AAT Ever Hugo Yrala
Jefe del Departamento de Mantenimiento

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Dpto. Mantenimiento y Servicios

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

AIRMECT
Service e Industria
Construcciones – Montajes

Refrigeración, Aire Acondicionado Split Central
Individual e Instalaciones Industriales

Señor:
Ever Hugo Irala
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Ministerio de Relaciones Exteriores
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de presentarle mi presupuesto referente al mantenimiento y reparación de sistema eléctricos según contrato

TRABAJO A REALIZAR

Tablero General Aire central Edificio José Falcon

ítem	Trabajo a realizar	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
9.9	CABLE ELECTRICO tipo N y Y DE 2x4 MM.	980	7.113	6.970.740
10.5	Mano de obra colocación de cable eléctrico tipo cordón N y Y de 2x2 mm y 2x4 mm por metro lineal	980	1.980	1.940.400
11.3	tablero eléctrico externo para 32 a 64 llaves TM metálico con barra de neutro y fase	1	100.000	100.000
12.3	Mano de obra colocación de tablero eléctrico externo para 32 a 64 llaves TM metálico con barra de neutro y fase	1	100.000	100.000
6.3	Mano de obra sustitución de llave termo magnéticas trifásicas 3x1,600 A regulable	2	1.620.895	3.241.790
5.18	llave TM 3X1600 A regulable	2	13.000.000	26.000.000
5.14	llaves termo magnética tipo europeo de 3x80 Amper	7	128.333	898.331
6.2	Mano de obra sustitución de llave termo magnéticas trifásicas hasta 250 Amper	7	69.667	487.669
	TOTAL			**39.738.930**

El precio total es de Gs 39.738.930 (guaraníes treinta y nueve millones setecientos treinta y ocho mil novecientos treinta) I.V.A. Incluido.

Sin otro motivo aprovecho la oportunidad para saludarle atte.

AIRMECT
EDUARDO CABRERA
Propietario

4304
27/11

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃNGUÉRA NDIVE JOKUPYTYRÃ MOTENONDEHA

Departamento de Mantenimiento

MEMORANDUM

A : **Ministro AAT Juan Alberto Giménez**
Director Administrativo

De : **Primer Oficial AAT Ever Hugo Yrala**
Jefe del Departamento de Mantenimiento

Asunto: Solicitud de cableado.

Fecha: 22 de noviembre de 2024

VMAAT/DGAF/DA/DMS/N°299/2024

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Director, con el objeto solicitar autorizar por donde corresponda la realización de trabajados de cableado de los aires acondicionados de la bóveda del Archivo Histórico, el pedido obedece a que la empresa encargada del mantenimiento y reparación, se encuentra reparando dichos equipos, y se detectó el deterioro de los cables con los que cuentan en este momento.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle, atentamente.

2229
Ministerio de Relaciones Exteriores - Direcc. Adm.
☐ Info ☐ Exonera ☐ Pasajes ☐ Dar Curso ☐ Seguimiento
☑ Resol. ☐ Ch. ☐ Patrimonio ☐ P. Info.
☐ Tarj. ☐ Pag. ☐ Otros ☐ Archivar
25 NOV 2024
Recibido por: Miguel
Obs.: