INFORME TECNICO

Cliente: ANEAES
RUC: 80088239-3
Dirección: William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas

Informe Nro.: 06/2022
Orden de Servicio Nro.: 241/2022
Fecha de Inicio: 05/12/2022
Fecha de entrega de servicio: 07/12/2022

CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº 21/2022
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUPOS AD REFERÉNDUM - ID Nº 421.157

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad
5		Servicio de reparación del generador PSI150RKS:		
5.1	72102201- 006	Sensor de combustible.	un	1
5.2		Sensor de temperatura.	un	1
5.3		Bulbo de aceite.	un	1
5.4		Solenoide de parada 24V.	un	1
5.5		Cargador de batería 24V.	un	1
5.6		Manguera de presión de aceite.	un	1
5.7		Manguera de agua super or e inferior.	un	2
5.8		Mano de obra.	un	1

OBS: Los servicios y repuesto suministrados se encuentran ajustados a las especificaciones técnicas del contrato.

ANEAES
Conformidad del Cliente
Sergio Daniel Barreto
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

NOEL INGENIERÍA
Técnico Responsable

NOEL Ingeniería