INFORME TECNICO

FECHA: 29/08/2023
EMPRESA: FRIOTEXS G.S.R.L.
ID N° 427.624
DESCRIPCION: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA – PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO"
CD N° 09/2023
CONTRATO N° 15/2023
ORDEN SE SERVICIO N° 01-01-01

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL HOSPITAL DE TRUMA

ITEN	DESCRIPCION DEL BIEN Y ESPECIFIFICACIONES TECNICAS	U. M.	CANTIDAD
1.2	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTU. MARCA GOODWEATHER. MODELO ISN-24H. CON CONTROL REMOTO, COD. PATRIMONIAL: 011-22-111-0720; 011-22-111-0721.	UNIDAD	2
1.3	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTU. MARCA GOODWEATHER. MODELO FGN-36H. CONDENSADOR MODELO: HW36L-G CON CONTROL REMOTO. COD. PATRIMONIAL: 011-22-111-0728.	UNIDAD	1
1.1	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTU. MARCA TOKIO. AVAPORADOR MODELO: EAM13-60CHR. CONDENSADOR MODELO: CAM13-60CHR.CON CONTROL REMOTO. COD. PATRIMONIAL: 011-22-107-2469.	UNIDAD	1
1.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTU. MARCA MIDEA. MODELO MSMA-12HRN1. CON CONTROL REMOTO. COD. PATRIMONIAL: 12008-22-15-0340	UNIDAD	1

ES MI INFORME.
ANEXO INFORME TECNICO DE FRIOTEX S G.S.R.L. N° 8

TBS. MARCELO MANZUR
JEFE DPTO. DE MANTENIMIENTO
HOSPITAL DE TRAUMA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA HOSPITAL DE TRAUMA

INFORME TECNICO

FECHA: 25/08/2023
EMPRESA: FRIOTEXS G. S.R.L.
ID N° 427.624
DESCRIPCION: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA – PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO"
CD N° 09/2023
CONTRATO N° 15/2023
ORDEN SE SERVICIO N° 01-01-01

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL HOSPITAL DE TRUMA

ITEN	DESCRIPCION DEL BIEN Y ESPECIFIFICACIONES TECNICAS	U. M.	CANTIDAD
1.2	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTU. MARCA TOKIO. MODELO ISN-24H. CON CONTROL REMOTO. COD. PATRIMONIAL: 011-22-111-0729; 011-22-111-0730.	UNIDAD	2
1.2	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTU. MARCA GOODWEATHER. MODELO ISN-24H. CON CONTROL REMOTO, COD. PATRIMONIAL: 011-22-111-0722; 011-22-111-0723.	UNIDAD	2

ES MI INFORME.
ANEXO INFORME TECNICO DE FRIOTEX S G.S.R.L. N° 7

TBS. MARCELO MANZUR
JEFE DPTO. DE MANTENIMIENTO
HOSPITAL DE TRAUMA

INFORME TECNICO

FECHA: 23/08/2023
EMPRESA: FRIOTEXS G. S.R.L.
ID N° 427.624
DESCRIPCION: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA – PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO"
CD N° 09/2023
CONTRATO N° 15/2023
ORDEN SE SERVICIO N° 01-01-01

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL HOSPITAL DE TRUMA

ITEN	DESCRIPCION DEL BIEN Y ESPECIFIFICACIONES TECNICAS	U. M.	CANTIDAD
1.2	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTU. MARCA TOKIO. MODELO ISN-24H. CON CONTROL REMOTO. COD. PATRIMONIAL: 011-22-111-0731; 011-22-111-0732; 011-22-111-0737.	UNIDAD	3

ES MI INFORME.
ANEXO INFORME TECNICO DE FRIOTEXS G.S.R.L. N° 6

TBS. MARCELO MANZUR
JEFE DPTO. DE MANTENIMIENTO
HOSPITAL DE TRAUMA

INFORME TECNICO

FECHA: 17/08/2023
EMPRESA: FRIOTEXS G.S.R.L.
ID N° 427.624
DESCRIPCION: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA – PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO"
CD N° 09/2023
CONTRATO N° 15/2023
ORDEN SE SERVICIO N° 01-01-01

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL HOSPITAL DE TRUMA

ITEN	DESCRIPCION DEL BIEN Y ESPECIFIFICACIONES TECNICAS	U. M.	CANTIDAD
1.2	ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTU. MARCA TOKIO. MODELO ISN-24H. CON CONTROL REMOTO. COD. PATRIMONIAL: 011-22-111-0743; 011-22-111-0744.	UNIDAD	2
1.2	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTU. MARCA GOODWEATHER. MODELO ISN-24H. CON CONTROL REMOTO, COD. PATRIMONIAL: 011-22-111-0724.	UNIDAD	1
1.3	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTU. MARCA GOODWEATHER. MODELO FGN-36H. CONDENSADOR MODELO: HW36L-G CON CONTROL REMOTO. COD. PATRIMONIAL: 011-22-111-0726; 011-22-111-0746.	UNIDAD	2

ES MI INFORME.
ANEXO INFORME TECNICO DE FRIOTEXS G.S.R.L. N° 4

TBS. MARCELO MANZUR
JEFE DPTO. DE MANTENIMIENTO
HOSPITAL DE TRAUMA

INFORME TECNICO

FECHA: 11/08/2023
EMPRESA: FRIOTEXS G.S.R.L.
ID N° 427.624
DESCRIPCION: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA – PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO"
CD N° 09/2023
CONTRATO N° 15/2023
ORDEN SE SERVICIO N° 01-01-01

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL HOSPITAL DE TRUMA

ITEN	DESCRIPCION DEL BIEN Y ESPECIFIFICACIONES TECNICAS	U. M.	CANTIDAD
1.3	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTU. MARCA GOODWEATHER. MODELO FGN-36H. CONDENSADOR MODELO: HW36L-G CON CONTROL REMOTO. COD. PATRIMONIAL: 011-22-111-0727; 011-22-111-0733; 011-22-111-0735; 011-22-111-0736.	UNIDAD	4

ES MI INFORME.
ANEXO INFORME TECNICO DE FRIOTEXS G.S.R.L. N° 3

TBS. MARCELO MANZUR
JEFE DPTO. DE MANTENIMIENTO
HOSPITAL DE TRAUMA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"
DPTO. DE MANTENIMIENTO

INFORME TECNICO

FECHA: 09/08/2023
EMPRESA: FRIOTEXS G.S.R.L.
ID N° 427.624
DESCRIPCION: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA – PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO"
CD N° 09/2023
CONTRATO N° 15/2023
ORDEN SE SERVICIO N° 01-01-01

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL HOSPITAL DE TRUMA

ITEN	DESCRIPCION DEL BIEN Y ESPECIFIFICACIONES TECNICAS	U. M.	CANTIDAD
1.2	ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTU. MARCA TOKIO. MODELO ISN-24H. CON CONTROL REMOTO. COD. PATRIMONIAL: 011-22-111-0747; 011-22-111-0748; 011-22-111-0749.	UNIDAD	3
1.3	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTU. MARCA GOODWEATHER. MODELO FGN-36H. CONDENSADOR MODELO: HW36L-G CON CONTROL REMOTO. COD. PATRIMONIAL: 011-22-111-0734; 011-22-111-0745.	UNIDAD	2

ES MI INFORME.
ANEXO INFORME TECNICO DE FRIOTEXS G.S.R.L. N° 2

TBS. MARCELO MANZUR
JEFE DPTO. DE MANTENIMIENTO
HOSPITAL DE TRAUMA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"
DPTO. DE MANTENIMIENTO

INFORME TECNICO

FECHA: 07/08/2023
EMPRESA: FRIOTEXS G.S.R.L.
ID N° 427.624
DESCRIPCION: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA – PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO"
CD N° 09/2023
CONTRATO N° 15/2023
ORDEN SE SERVICIO N° 01-01-01

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL HOSPITAL DE TRUMA

ITEN	DESCRIPCION DEL BIEN Y ESPECIFIFICACIONES TECNICAS	U. M.	CANTIDAD
1.2	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTU. MARCA TOKIO. MODELO ISN-24H. CON CONTROL REMOTO. COD. PATRIMONIAL: 011-22-111-0750; 011-22-111-0751; 011-22-111-0752; 011-22-111-0753; 011-22-111-0754	UNIDAD	5

ES MI INFORME.
ANEXO INFORME TECNICO DE FRIOTEXS G.S.R.L. N° 1

TBS. MARCELO MANZUR
JEFE DPTO. DE MANTENIMIENTO
HOSPITAL DE TRAUMA