**FRIOTEXS G. S.R.L.** **Servicios de reparación, mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración y climatización. TEL: 021-206-525/021-221-603. CEL: 0981-417-312. correo: friotexsgsrl@gmail.com. Dirección: Mayor Fleitas 812, Barrio Ciudad Nueva, Mercado 4, Asunción.**

| **INFORME TÉCNICO N°** | **1462** |
|---|---|

Contrato N° 89/2021 "Mantenimiento y reparación de equipos varios (Cámara frigorífica/ Maquinarias de panadería/ Transformadores/ Generadores y acondicionadores de aire)

Capacidad (Btu/h): 24000 CP 12003 - 02-16 - 41331

Modelo: SPLIT QUIMIOTERIO DE GUARDIA - COMISARIA 21 - LIBERACIÓN

Descripción del servicio de reparación y mantenimiento de acondicionadores de aire

| Detalles del trabajo | Unidad de Medida | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Limpieza de condensador | Unidad | | |
| Limpieza de evaporador | Unidad | | |
| Limpieza de drenaje | Unidad | | |
| Limpieza del filtro y careta | Unidad | | |
| Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador | Unidad | | |
| Carga de gas refrigerante | Unidad | | |
| Rebobinado del motor ventilador | Unidad | 1 | X |
| Adaptación del rulemán del motor ventilador | Unidad | 1 | X |
| Cambio de termostato | Unidad | 1 | X |
| Cambio de llave selectora | Unidad | 1 | X |
| Cambio de válvula inversora | Unidad | | |
| Cambio de Compresor | Unidad | | |
| Cambio de Plaqueta con control | Unidad | 1 | X |
| Cambio de capacitor de marcha | Unidad | | |
| Cambio de turbina | Unidad | | |
| Cambio de motor ventilador del condensador | Unidad | 1 | X |
| Mano de Obra | Hora | 3 | X |

Dr. Porfirio Gauna

Firma y aclaración del Técnico responsable

FRIOTEXS G. S.R.L.
RUC 80060869-0

Lic. ANIBAL ACOSTA CUEVA
Sub Ofic. Principal 2S.
Jefe de Adquisiciones
Prog. Central - Actividad 10
Operaciones contra Grupos Criminales

Firma y Aclaración
de la Contratante