DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

INFORME TECNICO N° 23

FECHA: 30/12/2024
EMPRESA: HOLLER INGENIERIA S.R.L.
ID N° 431.273
NOMBRE: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS MARCA ATLAS Y MP – PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO".
LCO N° 11/2023
CONTRATO N° 35/2023
ORDEN DE SERVICIO N°: 01-01-23

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISTA DE REPUESTOS A DEMANDA DE ASCENSORES MARCA ATLAS N°38689. CODIGO PATRIMONIAL N° 011-22-69-0203			
ITEN	**DESCRIPCION DEL BIEN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**U.M.**	**CANTIDAD**
60	Provisión de carbón para moto generador MG45	Unidad	12
61	Mano de obra para el cambio de carbón para moto generador MG45	Unidad	12
100	Rebobinado de motor de puertas	Unidad	1
101	Mano de obra para el desarmado y armado del motor de puertas	Unidad	1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISTA DE REPUESTOS A DEMANDA DE MONTACARGAS MARCA MP N°101637. CODIGO PATRIMONIAL N° 011.22.69.0199			
ITEN	**DESCRIPCION DEL BIEN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**U.M.**	**CANTIDAD**
205	Materiales y repuestos para la reparación integral de enfriador de aceite.	Unidad	1
206	Mano de obra para la reparación integral de enfriador de aceite.	Unidad	1
221	Mano de obra de silenciador de central hidráulica	Unidad	1
222	Provisión de silenciador de central hidráulica	Unidad	1

EQUIPO OPERATIVO.
SE ADJUNTA:
INFORME TECNICO HOLLER ING. S.R.L.
ES MI INFORME.

TSB MARCELO MANZUR
JEFE DPTO. DE MANTENIMIENTO
HOSPITAL DE TRAUMA