H. Petersen CAT

TRABAJOS CORRECTIVOS
DPTO. DE ENERGÍA

N° 0027785

Cliente: Facultad de Ciencias Medicas (Hospital de clinica).		O.T.N°
Fecha: 28/03/22.	Técnico: Guido Baez.	
Mod. Gen.: CAT	Serie N°: N/D	Horas de Grupo: N/D

ORIGINAL: (BLANCO) CLIENTE / DUPLICADO: (AMARILLO) ARCHIVO TRIPLICADO: (VERDE) CONTABILIDAD

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

* Reparación y Mantenimiento de Equipos Generadores caterpillar Según Orden de compra N° 1724.

Items 1 - Mantenimiento y Reparación de 2 (dos) Generadores 1500 KVA Marca caterpillar Modelo CAT 3512B M1. 3512 B CAT3512BPY AM00258, M2 - CAT 3512BK y AM00
1.1. Cambio de filtros.
1.2 Provisión y cambio de Baterias libre de Mantenimiento. de 12V /150 A/H.
1.3. Revisión y Ajuste del sistema de motor.
1.4 Chequeo y Ajuste del sistema del Motor.

Items 2 - Mantenimiento y Reparación de 1 (un) Generador 150 KVA. Marca caterpillar Modelo Gep 150-1 - Area Resonador Magnetico. M3. ODY00000ULER01771.
2.1 Cambio de Filtro
2.2. Provision y Cambio de Baterias. Libre de mantenimiento de 12V /100 A/H.
2.3 Revisión y Ajuste del sistema electrico. del panel de control del Generador.
2.4. Chequeo y Ajustes del sistema del Motor.

OBSERVACIONES:

HORAS NORMALES TRABAJADAS				HORAS EXTRAS TRABAJADAS			
FECHA		DESDE	HASTA	FECHA		DESDE	HASTA
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
					NOCHE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
					NOCHE		

KILOMETRAJE	
KILOMETRAJE SALIDA	
KILOMETRAJE LLEGADA	
TOTAL KM RECORRIDO	

Recibí conforme el trabajo realizado durante las horas normales, las horas extra y las horas de viajes.

CLIENTE O ENCARGADO

ING. CHRISTIAN CARDOZO
DPTO. DE ENERGIA
S.A.C.I. H. PETERSEN
ACLARACIÓN DE FIRMA

FIRMA TÉCNICO

VISCOPRINT - Yegros 1512 e/ Lomas Valentinas - Cel.: (0991) 890 354
25x30 x 3 - Del 027.601 al 028.650 - 28/09/2021