San Juan Bautista, Misiones, 11 de Julio de 2019.-

SEÑORA
LIC. EMMA VALENZUELA VAZQUEZ
ADMINISTRADORA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES:

Me dirijo a Usted a los efectos de elevar a consideración el Presente Informe.

El cual se halla elaborado en base a la reparación de 6 (seis) artefactos lumínicos tipos fluorescentes de 36w, correspondientes al Juzgado de Paz de Santa Rosa, dichos artefactos se encontraban en corto por ese motivo ya no funcionaban.

El trabajo fue realizado en forma y sin inconvenientes, por la empresa "ITESA S.A", adjudicada para realizar el mantenimiento y reparación del sistema de acondicionadores de aire, correspondientes al local del Palacio de Justicia de San Juan Bautista de la Circunscripción Judicial de Misiones, según Orden de Servicio N° 28, por lo que es a entera satisfacción de la institución.

Es mi Informe.-

PODER JUDICIAL
SECCION OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial

Arq. Juana María González
Jefe de Sección (II)

CONTROLADO
Control y Seguimiento