TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 094

Fecha: 23/11/2022

Señores:

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Presente

TIPO: A.A. CENTRAL A DUCTO DE 36.000 BTU

Item Nº	Descripcion
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AA TIPO CENTRAL A DUCTO DE 36.000 BTU MARCA AIRWAY - COMEDOR
12.3	Provisión y carga de gas refrigerante
12.4	Mano de obra: Provisión y carga de gas refrigerante
12.9	Provisión y cambio de placa electrónica
12.10	Mano de obra. Provisión y cambio de placa electrónica
12.27	Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador del condensador
12.28	Mano de obra Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador del condensador
12.33	Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad condensadora
12.34	Mano de obra Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad condensadora

Sergio Daniel Barreto
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Firma de Conformidad de Servicio

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

Propietario / Técnico