TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez

RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 096

Fecha: 23/11/2022

Señores:

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Presente

TIPO: A.A. CENTRAL A DUCTO DE 48.000 BTU

Item Nº	Descripcion
13	Mantenimiento correctivo del A.A. Tipo Central a Ducto de 48.000 BTU - SEGUNDO PISO
13.1	Provisión y carga gas refrigerante
13.2	Mano de obra: Provisión y carga de gas refrigerante
13.3	Provisión y cambio de placa electrónica
13.4	Mano de obra. Provisión y cambio de placa electrónica
13.9	Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad condensadora.
13.10	MANO DE OBRA Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad condensadora.

Sergio Daniel Barreto
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Firma de Conformidad de Servicio

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

Propietario / Técnico