Airmect

Nº 0010878

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 4-06-2024 Solicitante: Mantenimiento

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	Mantenimiento y Reparaciones Eléctricas						

10 Tal.: 50x2 - 10.850 al 11.350

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mano de obra sustitución de llaves TM trifásicas 3X1600 A. repuesto
* LLAVE TM 3X 1600 A. repuesto

Conforme Cliente

Firma

Nombre: Primer Oficial AAT Ever Hugo Yrala
Jefe del Departamento de Mantenimiento

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

AIRMECT
Service e Industria
Construcciones – Montajes

Refrigeración, Aire Acondicionado Split Central
Individual e Instalaciones Industriales

Señor:
Ever Hugo Irala
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Ministerio de Relaciones Exteriores
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de presentarle mi presupuesto referente al mantenimiento y reparación de sistema eléctricos según contrato

TRABAJO A REALIZAR

Tablero General Edificio José Falcón

ítem	Trabajo a realizar	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
6.3	Mano de obra sustitución de llave termo magnéticas trifásicas 3x1,600 A regulable	2	1.620.895	3.241.790
5.18	llave TM 3X1600 A regulable	2	13.000.000	26.000.000
	TOTAL			**29.241.790**

El precio total es de Gs 29.241.790 (guaraníes veintinueve millones doscientos cuarenta y un mil setecientos noventa) I.V.A. Incluido.

Sin otro motivo aprovecho la oportunidad para saludarle atte.

EDUARDO CABRERA
Propietario

AIRMECT
0761485

V° B°

1900
3/06/14

MEMORANDUM

A : **Ministro AAT Juan Alberto Giménez**
Director Administrativo

De : **Primer Oficial AAT Ever Hugo Yrala**
Jefe del Departamento de Mantenimiento

Asunto : Solicitud de trabajo.

Fecha : 03 de junio de 2024

VMAAT/DGAF/DA/DMS/N°129/2024

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Director, con el objeto de solicitar la autorización para un chequeo y solicitar el presupuesto de reparación y mantenimiento del tablero eléctrico del edificio José Falcón, debido a que las llaves de dicho tablero no se encuentran funcionando como deberían.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle, atentamente.

976

Ministerio de Relaciones Exteriores - Direcc. Adm.
☐ Sum. ☐ Eventos ☐ Pasajes ☑ Dar Curso ☐ Seguimiento
☑ Mant. ☐ Liq. ☐ Patrimonio ☐ P. Info.
☐ Trans. ☐ Pyo. ☐ Otros ☐ Archivar
03 JUN 2024
Recibido por: Juan
Obs.:

AIRMECT

Service e Industria
Construcciones – Montajes

Refrigeración, Aire Acondicionado Split Central
Individual e Instalaciones Industriales

Asunción, 3 de junio de 2024.

Señor:
Ever Hugo Irala
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Ministerio de Relaciones Exteriores
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en ocasión de presentar el informe referente al trasformador de 500 KVA del edificio José Falcón que se detalla a continuación:

Se realizó la verificación del trasformador encontrándose fallas en su funcionamiento debido a la falta de mantenimiento del equipo se constató una pérdida de aceite importante y esto produce que el equipo trabaje con un bajo nivel de aceite al mínimo por lo expuesto se recomienda el mantenimiento preventivo y la reparación de la perdida de aceite para un mejor funcionamiento o podrá causease daños mayores en el trasformador.

Sin otro particular me despido muy atentamente

EDUARDO CABRERA
T.I. Propietario

AIRMECT

Callejón 100 c/Ruta Transchaco Km. 10/5 Teléfono 021-561-