ASTECA
ASCENSORES

Venta, Instalación, Mantenimiento, Reparación y Modernización de Ascensores
Dr. Facundo Machain Nº 6194 c/ R.I 4 Curupayty - Asunción - Paraguay
Telf: (0971) 181 311 / e-mail: ftroche@ascensoresasteca.com
www.ascensoresasteca.com

# INFORME DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO Nº 0000166

Código:P-10-F-03
Ver.3
Fecha act.: 16/02/18

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Código de Equipo. | | | Fecha de Asunción: | | |
| Cliente: | ANEABES | | Contacto: | | |
| Dirección: | | | Teléfono: | | |
| Fecha de Atención: | 10-07-23 | Horario de inicio: | 12:30 | Horario de salida: | 15:50 |

## TRABAJOS RELIZADOS

Mantenimiento Preventivo

Se procedio a realizar el mantenimiento preventivo a ambos equipos, se debe cambiar un cobo de puerta de piso, incorporaremos más pesas al contrapeso, la rampa de acceso en el sub suelo esta rota, dichas observaciones no son motivo para deshabilitar el equipo. Asleso, fundamentando

| | |
|---|---|
| Duración de la atencion | |

| Técnico que realizo el mantenimiento | | Datos del contacto del cliente | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | Ascensores Asteca S.A. | Nombre: | Maria Morel |
| Cargo: | RUC 80095000-0 | Cargo: | Directora Administrativa |
| C.I.: | | C.I.: | 918570 |
| Firma: | | Firma: | |

Lic. Maria Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEABES

Gráfica MACH III: de Leticia B. Rojas de T. - Mburucuyá Nº 551 - Tel.: 503 272 - 2 Tal. 50 x 3 del 00151 al 00200 - 05/2023