CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(21) (22)

INFORME TECNICO N° 50865

Fecha: Asunción, 21 de ABRIL de 2022	
Señores: HOSP. REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA – CNEL OVIEDO	R.U.C.:
Dirección: SALA INTERNACION 15 Y 16	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
AIRWAY	SPLIT	12003.09.94.000	LIMPIEZA DE EVAPORADOR, LIMPIEZA DE CONDENSADOR
	18000 BTU	3080	LIMPIEZA DE FILTROS, LIMPIEZA DE DESAGUE, CARGA
			DE GAS, CAMBIO DE CAPACITOR, CAMBIO DE SENSOR.
			Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.16
			2.58, 2.59
AIRWAY	SPLIT	12003.09.94.000	LIMPIEZA DE EVAPORADOR, LIMPIEZA DE CONDENSADOR
	18000 BTU	3074	LIMPIEZA DE FILTROS, LIMPIEZA DE DESAGUE,
			CAMBIO DE CAPACITOR, CAMBIO DE SENSOR, CARGA
			DE GAS.
			Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.16
			2.58, 2.59

.....
Firma Técnico
CHZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

LIZ LORENA MENDOZA K.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

.....
Conforme Cliente

JUAN E. OJEDA AVEIRO
Funcionario G9H
Enc. Gral. Hosp. Reg. Sta. Rosa de Lima

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(23) (24)

INFORME TECNICO N° 50867

Fecha: Asunción, 21 de ABRIL de 2022			
Señores: HOSP. REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA – CNEL. OVIEDO.			R.U.C.:
Dirección: UTI – DEPOSITO DE INSUMOS Y RECEPCION			Teléf.:
Responsable:			

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
AIRWAY	SPLIT	12003.09.96000	LIMPIEZA DE EVAPORADOR, LIMPIEZA DE CONDENSADOR
	24000 BTU	3054	LIMPIEZA DE FILTROS, LIMPIEZA DE DESAGUE, CARGA
			DE GAS Y CAMBIO DE CAPACITOR, CAMBIO DE SENSOR
			Item 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.16
			3.56, 3.59
AIRWAY	SPLIT	12003.09.94000	LIMPIEZA DE EVAPORADOR, LIMPIEZA DE CONDENSADOR
	24000 BTU	3055	LIMPIEZA DE FILTROS, LIMPIEZA DE DESAGUE,
			CARGA DE GAS, CAMBIO DE CAPACITOR, CAMBIO DE
			SENSOR.
			Item 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.16
			3.56, 3.59

.....
Firma Técnico

CHZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

.....
Conforme Cliente

JUAN E. OJEDA AVEIR
Funcionario GOH
Enc. Gral. Hosp. Reg. S.

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(25) (26)

INFORME TECNICO N° 50866

Fecha: Asunción, 21 de ABRIL de 2022		
Señores: HOSP. REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA - CNEL. OVIEDO	R.U.C.:	
Dirección: ENFERMERIA UTIA - DORMITORIO UTIA	Teléf.:	
Responsable:		

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
AIRWAY	SPLIT 24000BTU	12003.09.94.000 3055	LIMPIEZA DE EVAPORADOR, LIMPIEZA DE CONDENSADOR LIMPIEZA DE FILTROS, LIMPIEZA DE DESAGUE, CARGA DE GAS, CAMBIO DE CAPACITOR, CAMBIO DE SENSOR Item 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.16, 3.56 3.59
AIRWAY	SPLIT 24000BTU	12003.09.94.000 3056	LIMPIEZA DE EVAPORADOR, LIMPIEZA DE CONDENSADOR LIMPIEZA DE FILTROS, LIMPIEZA DE DESAGUE, CARGA DE GAS, CAMBIO DE CAPACITOR, CAMBIO DE SENSOR Item 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.16 3.56, 3.59

Firma Técnico

CHZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

Conforme Cliente
JUAN E. OJEDA AVEIRO
Funcionario G9H
Enc. Gral. Hosp. Reg. Sta. Rosa de Lima

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

18 19 20

INFORME TECNICO N° 50864

Fecha: Asunción, 21 de ABRIL de 2022

Señores: HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA — R.U.C.:

Dirección: CNEL. OVIEDO. — Teléf.:

Responsable: SALA UTI

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
AIRWAY	SPLIT	1200309.04.000	LIMPIEZA DE EVAPORADOR, LIMPIEZA DE CONDENSADOR
	36000 BTU	3092	LIMPIEZA DE CARETA Y FILTRO, LIMPIEZA DE DESAGUE
			CAMBIO DE CAPACITOR, CARGA DE GAS, CAMBIO
			DE SENSOR DE AMBIENTE. Item 4.1, 4.2, 4.3
			4.4, 4.5, 4.16, 4.19, 4.58, 4.59
AIRWAY	SPLIT	12003.09.94.000	LIMPIEZA DE EVAPORADOR, LIMPIEZA DE CONDENSADOR
	36000 BTU	3091	LIMPIEZA DE FILTROS, LIMPIEZA DE DESAGUE
			CAMBIO DE CAPACITOR, CARGA DE GAS, REPA
			RACION DE FUGA DE GAS, SENSOR. Item 4.1
AIRWAY	SPLIT	12003.09.94.000	4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.16, 4.19, 4.58, 4.59
	36000 BTU	3093	LIMPIEZA DE EVAPORADOR, LIMPIEZA DE CONDENSA
			DOR, LIMPIEZA DE FILTRO, LIMPIEZA DE DESAGUE
			CAMBIO DE CAPACITOR, CARGA DE GAS, CAMBIO
			DE SENSOR DE AMBIENTE.
			Item 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.16,
			4.19, 4.58, 4.59

Firma Técnico

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

Conforme Cliente
JUAN E. OJEDA AVEIRO
Funcionario G9H
Enc. Gral. Hosp. Reg. Sta. Rosa de Lima

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay