PODER JUDICIAL **Circunscripción Judicial de Misiones**	INFORME N° 17	Compromiso con la gente

San Juan Bautista, Misiones, 08 de Junio de 2020.-

SEÑORA
LIC. EMMA VALENZUELA VAZQUEZ
ADMINISTRADORA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES:

Me dirijo a Usted a los efectos de elevar a consideración el Presente Informe.

El cual se halla elaborado en base al Mantenimiento Correctivo realizado a los Acondicionadores de Aire tipo central correspondientes a la Oficina Administrativa, ubicada en el segundo nivel, Hall Público, Planta baja y Secretaria del Juzgado de Ejecución, ubicado en el primer nivel, del local del Palacio de Justicia de San Juan Bautista. Se realizaron trabajos de:

- A.A Central Oficina Administrativa se reparó el motor del ventilador del condensador, también rotura de cañería, cambio de capacitor 5 Uf y se realizó recarga de gas refrigerante.
- A.A Central Hall Público se reparó el motor del ventilador del condensador, también rotura de cañería, cambio de capacitor 5 Uf.
- A.A Central Secretaría Juzgado de Ejecución se reparó el motor de 120.000 BTU y se realizó recarga de gas refrigerante.

Los trabajos fueron realizados en forma y sin inconvenientes, por la empresa "E.E.C", adjudicada para realizar el Mantenimiento y Reparación de los Acondicionadores de Aire, correspondientes al local del Palacio de Justicia de San Juan Bautista de la Circunscripción Judicial de Misiones, según Orden de Servicio N° 17, por lo que es a entera satisfacción de la institución.

Es mi Informe.-

Arq. Juana María González
Jefe de Sección (II)

SECCION OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Misiones

Lic. Asan Ulices Zaldívar Irún
Fiscalizador (III)
08-Jun-2020.-