DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

INFORME TECNICO N° 24

FECHA: 30/12/2024
EMPRESA: HOLLER INGENIERIA S.R.L.
ID N° 431.273
NOMBRE: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS MARCA ATLAS Y MP – PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO".
LCO N° 11/2023
CONTRATO N° 35/2023
ORDEN DE SERVICIO N°: 01-01-24

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISTA DE REPUESTOS A DEMANDA DE MONTACARGAS MARCA MP N° 199519. CODIGO PATRIMONIAL N° 011.22.69.0221			
ITEN	DESCRIPCION DEL BIEN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	U.M.	CANTIDAD
175	Rebobinado de motor de puertas	Unidad	1
176	Mano de obra para desarmar y armar el motor de puertas	Unidad	1
187	Provisión de barra de protección electrónica para puerta de cabina	Unidad	1
188	Mano de obra para el cambio de barra de protección electrónica para puerta de cabina	Unidad	1
205	Materiales y repuestos para la reparación integral de enfriador de aceite.	Unidad	1
206	Mano de obra para la reparación integral de enfriador de aceite.	Unidad	1
211	Provisión de sensor magnético.	Unidad	1
212	Mano de obra para el cambio de sensor magnético.	Unidad	1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISTA DE REPUESTOS A DEMANDA DE MONTACARGAS MARCA MP N° 199520. CODIGO PATRIMONIAL N° 011.22.69.0222			
ITEN	DESCRIPCION DEL BIEN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	U.M.	CANTIDAD
152	Provisión de sensor magnético de posición	Unidad	1
153	Mano de obra para el cambio de sensor magnético de posición	Unidad	1
211	Provisión de sensor magnético de posición	Unidad	1
212	Mano de obra para el cambio de sensor magnético de posición	Unidad	1

EQUIPO OPERATIVO.
SE ADJUNTA:
INFORME TECNICO HOLLER ING. S.R.L.
ES MI INFORME.

TSB MARCELO MANZUR
JEFE DPTO. DE MANTENIMIENTO
HOSPITAL DE TRAUMA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" * DPTO. DE MANTENIMIENTO * REPUBLICA DEL PARAGUAY