**SERVICIO TÉCNICO J.C.**
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
**Instalación - Reparación - Mantenimiento**
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1725 c/ Ruiz de Guzmán
**Telefax: 900 155 - 0981 531 685**
Lambaré - Paraguay

**RUC 1976058-2**

**Informe Tecnico**

**N° 45**

Contrato N° 3/2021

Fecha de Emisión: **26/04/2022**

Razón Social: **Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados** RUC: 80013205-0

**Ref: Contrato N° 3/2021 "Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire"-AD Referendum- Plurianual - ID Nº 388.444**

Dependencia: **Depto. Seguridad Interna - Segundo Piso**
Marca: **JAM**
Tipo: **12000 BTU**
Código: **13-05-12-215**

| Item | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Mantenimiento General y limpieza del equipo - Split de 12000 BTU |
| 4 | 2 | Cambio de capacitor - Split de 12000 BTU |
| 8 | 1 | Povisión y carga de gas refrigerante - Split de 12000 BTU |
| 18 | 1 | Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno - Split de 12.000 BTU |
| 20 | 1 | Provisión y cambio de capacitor de marcha turbina,evaporador y/o ventilador de condensador - Split de 12000 BTU |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| **Obs:** | Informo que se procedió al mantenimiento y reparación del acondicionador de aire en fecha 26 de Abril de 2022 según orden de servicio N° 29/2022 de fecha 18 de Abril de 2022 y recepcionada en fecha 25/04/2022, conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de base y condiciones, quedando el equipo operativo y en buen funcionamiento. |

Técnico:
Aclaración: Neri Javier Caballero Páez

Conformidad del
Cliente:
Aclaración: **Lic. Pablo Salinas**
Dpto. de Transportes y Servicios Generales
Fecha: 26-04-2022.

SERVICIO TECNICO JC N. JAVIER CABALLERO P.