AIRETEC SRL
Climatización y Ventilación Mecánica

Venta de Electrodomésticos en Gral.

Salvador del Mundo N° 656 c/ Gilberto Aranda - Asunción, Paraguay
Teléfonos: (021) 602 036 - Cel.: (0981) 555 102
E-mail: airetec1@hotmail.com

INFORME TÉCNICO

(No es válido como comprobante de venta)

Nº 0000451

Asunción, 24 de octubre de 2020.-

Nombre: Centro del Trauma - M.S.P. y B.S.

Dirección: Gral Santos

Capacidad del Equipo: 36.000 BTU/H. Técnico: Osvaldo Jara / Guillermo O.

Marca y Modelo: AIRWAY - Pared. (2 Equipos) Nº de Serie: .....

Hora de Entrada: ..... hs. Hora de Salida: ..... hs.

Datos Técnicos		Descripción del Trabajo
Volt:	220 V	Montaje de 2(dos) equipos de Aire Acondicionado con su drenaje, soporte, tornillos y Puesta en marcha.
PSI Alta:	-	
Temperatura Entrada Evaporador:	22 °C	
Temperatura Entrada Condensador:	32 °C	
AT.		
Amperaje:	13.5 A.	
PSI Baja:	65 PSI	
Temperatura Salida Evaporador:	10 °C	
Temperatura Salida Condensador:	40 °C	
Modelo y Marca:	AIRWAY	

Observaciones:

Firma Técnico

Dra. Ma. Gloria Orué Simón
Jefe de Servicio - Nefrología
Hospital del Trauma
RP: 5089

Firma Cliente

GRAFICONT de Arnaldo Rojas - RUC: 709716 -6 * HAB. N° 1.365 - Gaspar R. de Francia N° 1254 c/ Vapor Cué
10 Tal. 50x3 - Numerado del 0000.001 al 0000.500 * E-mail: gaher83@hotmail.com - Cel.: (0981) 969 017 * 12/Nov./2020

ORIGINAL: Cliente - **DUPLICADO:** Contabilidad
TRIPLICADO: Archivo