Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad
Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0011032

Fecha: AS - 18 - 11 - 24 Solicitante: Dpto. de Mantenimiento

Cliente: Ministerio de R Exteriores.

Dirección: calle Palma c/ 14 de Mayo Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
Generador marca OVAH - 175 KVA 1500rpm 220/380 volts							
		Edificio Benigno Lopez.					

10 Tal.: 50x2 - 10.850 al 11.350

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Bomba de agua., sotas del alternador., displays de mando digital control de modulos Contactor fisico NC/NO del tablero de transferencia., lubricantes sinteticos 15w40 x litro chequeo general control de tablero de tranferencia nivel de combustible aceite agua y testeo general del equipo con escaner digital control de arranque con carga y sin carga. cambio de displays de mando - mano de obra., Desmonte y montaje del alternador - mano de obra., Cambio de un contactor del tablero de transferencia - mano de obra., - Desmontaje y ajuste de bomba inyectora y pico inyector en laboratorio especializado. mano de obra., Reparación de perdida de aceite del motor - mano de obra.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Primer Oficial AAT Ever Hugo Prata
Jefe del Departamento de Mantenimiento

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dpto. Mantenimiento y Servicios

Técnico

Firma

Nombre Jesús Cabrera

AIRMECT

Service e Industria
Construcciones – Montajes

Refrigeración, Aire Acondicionado Split Central
Individual e Instalaciones Industriales

Ever Hugo Irala
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Ministerio de Relaciones Exteriores
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de presentarle mi presupuesto referente a Mantenimiento y Reparación de Generadores Según Contrato suscrito con vuestra institución.

Ítem	Generador marca ONAM-125KA 1500rpm 220/380volts Edificio Benigno Lopez			
	Descripción del Servicio	Cant.	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
1.23	Bomba de Agua	1	1.140.000	1.140.000
1.17	Rotor del alternados	1	760.000	760.000
1.13	Display de mando digital control de modulos	1	950.000	950.000
1.8	Contactor trifásico NC/NO del tablero de transferencia	2	1.140.000	2.280.000
1.2	Lubricantes Sintéticos 15w40 x litro	6	69.350	416.100
	Mano de obra			
2.31	Chequeo General control de tablero de transferencia nivel de combustible aceite agua y testeo general del equipo con escaner digital control de arranque con carga y sin carga.	1	1.800.000	1.800.000
2.14	Cambio de Display de mando - Mano de Obra		285.000	285.00
2.7	Desmonte y montaje de radiador de agua - Mano de Obra	1	142.500	142.500
2.25	Desmontaje y montaje del alternador -Mano de Obra	1	380.000	380.000
2.9	Cambio de un contactor del tablero de transferencia - Mano de Obra	2	190.000	380.000
2.16	Desmontaje y ajuste de bonba inyectora y pico inyector en laboratorio especializado - Mano de obra	1	950.000	950.000
2.18	Reparación de perdida de Aceite del motor -Mano de Obra	1	665.000	665.000
	TOTAL			10.148.600

Son guaraníes 10.148.600 (diez millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos).

Sin otro particular me despido de ustedes muy atentamente

EDUARDO CABRERA
Propietario

AIRMECT

4228