MARCAR S.R.L.
INGENIERÍA

Departamento Técnico
Tel.: (021)3286850
E-mail: serviciotecnico@marcar.com.py
Mainumby esq. Tatare ex (Bejarano) - Zona Norte - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TÉCNICO

N° 0000474

FECHA: 28 / 09 / 23 HORA: ___ : ___

☐ Instalación ☐ Retiro de Equipo ☐ Servicio ☐ Demostración ☐ Recepción del equipo

Cliente: Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A. RUC: 80001150-5

Encargado del Área: Teléfono:

Dirección:

DATOS GENERALES

Equipo: Planta de agua Marca:

Modelo: Serie:

Accesorios:

Problema indicado: Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de agua para soporte operacional de Equipos Biomédicos para los departamentos de TNCO Quirúrgica, PQC y Laboratorio Central, Nutrición Parenteral del Hospital de Clínicas Año 2023 - 2024 (ON ID: 425332.

Trabajos realizados: LOTE 4 ITEM 13: Análisis microbiológico del agua producto, ITEM 14: Mantenimiento y limpieza de tanque de producto ITEM 15: Mantenimiento de bomba hidráulica de suministro de agua producto ITEM 16: Verificación de funcionamiento de lámparas UV. ITEM 17: Verificación y ajustes de presiones hidráulicas del sistema. ITEM 18: Verificación de conductividad de agua producto. ITEM 19: Mantenimiento de controlador automático del sistema de OI. ITEM 20: Limpieza de sala de máquinas ITEM 21: Mano de obra técnica.

Tiempo Empleado:

Observaciones: "Corresponde a la C.O. Nº 23/2023" - "LOTE Nº 4: Mantenimiento preventivo y correctivo con provisión de Repuestos del Sistema de Tratamiento de Agua perteneciente a la Unidad de Nutrición Parenteral."

1. Responsable Técnico	2. Cliente
Firma:	Firma:
Aclaración: Ing. Marciano Carrera	Aclaración:

MARCAR S.R.L. INGENIERÍA

Trabajo Verificado por:	Aclaración:	Firma:

Este documento no es válido como comprobante de venta ni recibo de dinero.