CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 51155

Fecha: Asunción, 13 de octubre de 2022			
Señores: Comando de la Armada - Centro F. Nº 3		R.U.C.: 80006177-6	
Dirección: Stella Maris y Hernandarias		Teléf.:	
Responsable:			

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
			A.A. de 18.000 Btu split, Marca JAM, Conden-
			-sador Nº: 340836753049722015 0053
			Evaporador Nº: 340836753039720013 0339
			Rotulado Nº: 12316
			1 Carga de refrigerante por litro
			1 Mano de Obra
			1 cambio de capacitor
			1 Mano de Obra
			1 cambio de placa electrónica
			1 Mano de Obra
			1 Cambio de turbina y paleta
			1 Mano de Obra
			1 limpieza y mant. Gral. del evaporizador
			y condensador
			1 Mano de Obra

.....
Firma Técnico

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

.....
LUIS RECALDE
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary **Asunción**
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com **Paraguay**