HZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50391

Fecha: Asunción, 1 de Noviembre de 2021		
Señores: Policía Nacional - Interpol - Act. 09	R.U.C.:	
Dirección: Cnel. Grala 458	Teléf.:	
Responsable:		

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
A.A.	Split	24.000 BTU	(3.1) limpieza de condensador
			(3.2) limpieza de evaporador
			(3.3) limpieza de careta, filtro
			(3.4) limpieza de drenaje
			(3.5) Provisión de carga de gas refrigerante R22 por kilo
			(3.10) Rep. o cambio de capacitor de marcha de compresor
			(3.55) Readecuación de alimentación electrica desde el equipo AA hasta el tablero electrico

.....
Firma Técnico
HZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

.....
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary — Asunción
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com — Paraguay