ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00981

# INFORME TECNICO

## DATOS DE LA INSTITUCIÓN

| | |
|---|---|
| INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA | |
| DIRECCIÓN: Avda Mcal. Lopez c/ Cnel. Cazal S.L. | TELEFONO: |
| SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilizacion - Toco Quirurgico | |
| SERVICIO SOLICITADO POR: | CARGO: |
| FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO: | |

## DATOS DEL EQUIPO

| | |
|---|---|
| EQUIPO: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA. | MARCA: |
| MODELO: | SERIE Nº: |

## TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 26 / 09 / 2023

| | |
|---|---|
| PREVENTIVO PROGRAMADO | ☐ |
| PREVENTIVO POR CONTRATO | ☑ |
| CORRECTIVO | ☐ |

FALLA DENUNCIADA:

## DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de contactor depresion (Controlpress). Verificacion de presion de linea de agua filtrada, presion de linea de agua tratada para consumo, limpieza de sala de maquinas. Asignacion de mano de obra tecnica.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

| Responsable de los trabajos técnicos | | Responsable del Servicio/Departamento | |
|---|---|---|---|
| Firma: | Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017 | Firma: | MS. Cesar Yegros Dpto. de Electromedicina F.C.M. - U.N.A. |
| Aclaración: | | Aclaración: | |
| Fecha: | 26-Set-2023 | Fecha: | |

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-