VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Departamento de Servicios Generales

MEMORÁNDUM

A: **Arq. Francisco Martínez,** ***Director***
Dirección Administrativa

De: **Felipe Cano González,** ***Jefe***
Departamento de Servicios Generales

Ref.: Informe Técnico del Mantenimiento del Motor Generador

Fecha: 19 de noviembre de 2.021

Por medio del presente informo que la firma ***INTECH S.R.L.*** con ID Nº 365.221 ha realizado el mantenimiento preventivo del motor generador de energía eléctrica, correspondiente al mes de Noviembre/21, acorde a la Orden de Servicios Nº 102/21, de manera satisfactoria.-

Atentamente.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION ADMINISTRATIVA-S.S.C.

Recibí: Lic. Raquel Guggiari C.

Firma:

Fecha: 19 / 11 / 21

Obs.: Informe Tecnico

Intech srl

REPRESENTANTE EN PARAGUAY

Best Generator

E.R. Fernández 3403 c/ Fortín Galpón
Tel: (021) 676 509 / 676 992
Barrio Santa María - Asunción
E- mail intechasu@gmail.com;
intech@intech.com.py

INFORME TÉCNICO N° 04006

Fecha: 19-11-2021

Cliente: Vicepresidencia de la Republica Teléfono:

Dirección: Juan E. Olearo Presidente Franco

Técnico Responsable: Arnaldo Arguello

Ayudante Técnico: Francisco Quintana

Hora de Entrada: 09:00 Hora de Salida: 10:00 Móvil Nro : 14

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

* Mantenimiento Preventivo de Generador 180 KVA.
Se realizo la verificacion de:
- Nivel de Aceite
- Nivel de combustible
- Nivel de Agua Refrigerante
- Voltaje, Amperaje, Frecuencia del GG

MATERIALES UTILIZADOS

OBSERVACIONES:

Pasada las 48 horas sin ninguna observación por escrito del cliente sobre los trabajos de este informe, queda entendido que es de plena aceptación.

Firma del Cliente:

Aclaración:

C.I. Nro.

Arq. FRANCISCO A. MARTINEZ D.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VICEPRESIDENCIA DE LA RCA.

Firma del Técnico:

Aclaración: Arnaldo Arguello

C.I. Nro. 5.464.386

10 Tal. 50 x 3 del 3551 / 4050 - ENE/2021