Airmect

Nº 0010714

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 01-08-2023 Solicitante: VMAAT

Cliente: MRE

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
24000	Split	220	10	20	10	250 Lb	65 Lb

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Provisión de cañería de cobre alta y baja 13 mts
* Mano de obra por cambio de cañería de cobre alta y baja 13 m
* Provisión y cableado de interconexión eléctrica 13 mts
* Mano de obra por sustitución de cableado de interconexión eléctrica 13 m
* Provisión de circuito eléctrico mono fásico 13 mts
* Mano de obra por instalación de circuito eléctrico monofásico 13 m
* Mano de obra por desmontaje de Unidad condensadora y Evaporadora 2.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Luis López

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección de Administración y Asuntos Técnicos
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Visto Bueno