Airmect

Nº 0002230

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 16-04-2024 Solicitante: DACPE

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1/60.000	Split	380	10	20°c	10°c	25.026	05 lb

10 Tal.: 50x2 · 2.001 al 2.500 - 9/2023

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento
* Provisión placa electrónica
* Mano de obra por cambio de placa electrónica
* Provisión de contactor trifásico
* Mano de obra por cambio de contactor trifásico
* Carga de gas refrigerante
* Mano de obra por carga de gas refrigerante

Conforme Cliente

Firma

Nombre María Mercedes Rico

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección de Compras y Contrataciones
Atención a las Representaciones del Exterior
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

AIRMECT
Service e Industria
Construcciones – Montajes

Refrigeración, Aire Acondicionado Split Central
Individual e Instalaciones Industriales

Señor
Ever Hugo Irala
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Ministerio de Relaciones Exteriores
PRESENTE

VERIFICADO
DPTO. DE MANTENIMIENTO

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de presentarle mi presupuesto referente a Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de Acondicionadores de Aire tipo Split suscrito con vuestra institución.

TRABAJO A REALIZAR.

DACPE

Item 11/12	A.A. 60.000 BTU tipo Split marca Koner Codigo Patrimonial Nº			
	Descripción del Servicio	Cant.	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
12.1	Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentinas, turbinas, bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores. Revisión de pérdidas de refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactares, relés. temporizadores, presostatos de alta y baja	1	586.000	586.000
11.3	Provisión de placa electrónica con control frio/calor	1	494.833	494.833
12.6	Mano de obra por cambio placa electrónica con control frio/calor	1	586.000	586.000
11.23	Provisión de Contactor trifásico. Bobina de 24 volts 32 amp con auxiliar NC/NO	1	568.250	568.250
12.28	Mano de obra por cambio de Contactor trifásico. Bobina de 24 volts 32 amp con auxiliar NC/NO	1	293.000	293.000
11.24	Provisión de gas refrigerante F22, 410 por equipos	1	592.667	592.667
12.29	Mano de obra por carga de gas refrigerante F22, 410 por equipos	1	366.250	366.250
			TOTAL	**3.487.000**

El precio total es de Gs 3.487.000 (guaraníes tres millones cuatrocientos ochenta y siete mil.) I.V.A. Incluido.

Sin otro motivo aprovecho la oportunidad para saludarle atte.

EDUARDO CABRERA
Propietario

AIRMECT
0761485@airmect@hotmail.es

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃNGUÉRA NDIVE JOKUPYTYRÃ MOTENONDEHA

Dirección de Atención a las Comunidades Paraguayas en el Extranjero

VMAAT/DGAC/DACPE/Nº 54/2024

MEMORANDO

AL : **Ministro en A.A.T. Juan Alberto Giménez**
Director Administrativo

C.C. : **Director en A.A. y T. Hugo Yrala**
Jefe del Departamento de Mantenimiento

DEL : **Director en A.A. y T. Milciades Martínez.**
Director de Atención a las Comunidades Paraguayas en el Extranjero (DACPE).

ASUNTO : *Solicitud de Reparación de Aire Acondicionado*

FECHA : 15 de abril de 2024.

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Señoría, con ocasión de solicitar por su digno intermedio, la reparación de uno de los aires acondicionados de esta Dirección que se encuentra con desperfectos.

Atentamente.

Vº Bº

Ministerio de Relaciones Exteriores - Direcc. Adm.
☐ Sum. ☐ Eventos ☐ Pasajes ☑ Dar Curso ☐ Seguimiento
☐ Mant. ☐ Liq. ☐ Patrimonio ☐ P. Info.
☐ Trans. ☐ Pyo. ☐ Otros ☐ Archivar
16 ABR 2024
Recibido por:.....
Obs.:.....
605