CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

OC 214

(9)

INFORME TECNICO N° 50872

Fecha: Asunción, 6 de Abril de 2022		
Señores: Hospital de Policia	R.U.C.:	
Dirección: Quiroporo - Dormitorio	Teléf.:	
Responsable:		

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JBM	24 000 btu.	12003 09.000 260	Mantenimiento del Evaporador
			Mantenimiento del Condensador
			Limpieza de Filtros y Careta
			Limpieza de Drenaje
			Cambio de Capacitor del Ventilador
			Carga de Gas.
			Cambio de capilar
			Soldadura de cobre
			Item 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.18
			3.23, 3.27, 3.59

.....
Firma Técnico

CHZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

.....
Conforme Cliente
LUIS RAMOS

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com

Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(13)

INFORME TECNICO N° 50876

Fecha: Asunción, 6 de Abril de 2022			
Señores: Hospital de Policía		R.U.C.:	
Dirección: Odontología		Teléf.:	
Responsable:			

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	12000bt		Limpieza de Evaporador
			limpieza de Condensador
			limpieza de Drenaje
			Aislación de la bomba baja de Refrigerante
			reparación
			Cambio de capacitor
			Carga de gas
			Item 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.16
			1.32, 1.59

Firma Técnico

CHZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

LIZ LORENA MENDOZA
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

Dra. Alba Ramirez
Reg. Prof. N° 4827

Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com

Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50875

Fecha: Asunción, 06 de Abril de 2022			
Señores: Hospital de Policía		R.U.C.:	
Dirección: Quiroporo		Teléf.:	
Responsable:			

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	12.000hr		Mantenimiento del Evaporador
			Mantenimiento del Condensador
			Limpieza de Filtros y Careta
			Limpieza de Turbina
			Limpieza de Drenaje
			Carga de Gas
			Item 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.59

.....
Firma Técnico

CHZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

.....
Conforme Cliente
LUIS NUNEZ

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(14)

INFORME TECNICO N° 50874

Fecha: Asunción, 6 de Abril de 2022			
Señores: Hospital de Policia		R.U.C.:	
Dirección: Quirófano ~ Enfermeria		Teléf.:	
Responsable:			

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	12.000 btu	12003 09.002 006	Mantenimiento del Evaporador
			Mantenimiento del Condensador
			Limpieza de Coreto y Filtros
			Cambio de Sensor
			Reparacion de fugas
			Soldadura
			Carga de Gas
			Item 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.19, 1.58, 1.59

Firma Técnico

CHZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

Conforme Cliente
LUIS RAMOS

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com

Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(10)

INFORME TECNICO N° 50873

Fecha: Asunción, 06 de Abril de 2022

Señores: Hospital de Policia. R.U.C.:

Dirección: Estrella 20 c/ Ca Teléf.:

Responsable:

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JISA	24.000 btu		Mantenimiento del Evaporador
			Mantenimiento del Condensador
			Limpieza de Filtros y Carcla
			Limpieza de Desague
			Cambio de Capacitor de Arranque.
			Aislacion de Cañeria
			Carga de Gas
			Cambio de Conductor
			Item 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.16,
			3.28, 3.47, 3.59

Firma Técnico

CHZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

Conforme Cliente
Luis Ramos

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com

Asunción
Paraguay