18

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50755

Fecha: Asunción, 26 de Febrero de 2022		
Señores: Hospital Policía	R.U.C.:	
Dirección: UTIC 1 Piso	Teléf.:	
Responsable:		

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	18000 btu		Mantenimiento de Evaporador
			Mantenimiento del condensador
			limpieza de turbina
			limpieza de filtros
			cambio de capacitor
			soldadura de cobre
			carga de gas
			ITEM 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.16, 2.19
			2.59

.....
Firma Técnico

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

Lic. Lilian Lozano
Jefe de Servicio UTIA
Hospital Policía

.....
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com

Asunción
Paraguay