CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 51153

Fecha: Asunción, 12 de Octubre de 2022	
Señores: Comando de la Armada - C.E. Nº 3	R.U.C.: 80006127-6
Dirección: Stella Marys y Hernandarias	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
			A.A. de 18.000 Btu, SPlit, Marca AUSTRAL
			Modelo MSAF-18, Evaporador Nº: 240354
			5405772501504 93, Condensador Nº: 240
			3543240677230150095, Rotulado Nº: 11367
			1 Carga de gas refrigerante por litro
			1 Mano de Obra
			1 Cambio de motor ventilador
			1 Mano de Obra
			1 Cambio de protector térmico
			1 Mano de Obra
			1 Limpieza y mant. Gral. del evaporizador
			1 Condensador
			1 Mano de Obra

Firma Técnico
CHZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

Conforme Cliente
LUIS RECALDE
SO 1° E

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay