TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

**INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 110**

**Fecha: 10/05/2023**

Señores:

**Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior**

**Presente**

**TIPO:** A.A. SPLIT DE 9.000 BTU

| Item Nº | Descripcion |
|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AA TIPO SPLIT DE 9.000 BTU: |
| 1.1 | Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro. |
| 1.2 | MANO DE OBRA Desmontaje de motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro. |
| 1.3 | Regulación del termostato y verificación de carga de gas. |
| 1.4 | MANO DE OBRA Regulación del termostato y verificación de carga de gas. |
| 1.5 | Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa. |
| 1.6 | MANO DE OBRA Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa. |

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
REPUBLICA DEL PARAGUAY
ANEAES

Sergio Daniel Barreto
Departamento de Servicios Generales

**Firma de Conformidad de Servicio**

TECNO FRÍO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1388647-9

**Propietario / Técnico**