Airmect

Nº 0010642

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 1-2-2023 Solicitante: V.A.A.T

Cliente: M.T.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 60.000	split	380	10	20°C	10°C	250 lb	65 lb

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento General
* Carga de gas, Mano de obra por carga de gas
* Provisión de motor compresor alternativo 380 V
* Mano de obra por cambio de motor compresor alternativo
* Provisión de Filtro de gas 1/2
* Mano de obra por cambio de Filtro de gas
* Provisión de contactor trifásico
* Mano de obra por cambio de contactor trifásico

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Donaldo Romero