TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez

RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 108

Fecha: 11/04/2023

Señores:

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Presente

TIPO: A.A. SPLIT DE 18.000 BTU

Item Nº	Descripcion
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AA TIPO SPLIT DE 18.000 BTU - DEPTO. DE DESARROLLO DE PERSONAS - PLANTA BAJA
11.1	Parte eléctrica en general.
11.2	MANO DE OBRA Parte eléctrica en general.
11.5	Provisión y carga de gas refrigerante.
11.6	MANO DE OBRA Provisión y carga de gas refrigerante.

Sergio Daniel Barreto
Jefe de Servicios Generales

Firma de Conformidad de Servicio

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

Propietario / Técnico