TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 115

Fecha: 11/05/2023

Señores:

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Presente

TIPO: Mantenimiento preventivo del A.A. Tipo Central a Ducto de 36.000 BTU:

Item Nº	Descripcion
8	Mantenimiento preventivo del A.A. Tipo Central a Ducto de 36.000 BTU:
8.1	Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.
8.2	Mano de obra Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.
8.3	Regulación del termostato y verificación de carga de gas
8.4	Mano de obra Regulación del termostato y verificación de carga de gas
8.5	Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa
8.6	Mano de obra Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa

Sergio Daniel Barreto
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Firma de Conformidad de Servicio

TECNO FRIO
de Pascual Torres Núñe
RUC: 1388

Propietario / Técnico