TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

**INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 118**

**Fecha: 23/08/2023**

Señores:

**Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior**

**Presente**

**TIPO:** A.A. CENTRAL A DUCTO DE 60.000 BTU

| Item Nº | Descripcion |
|---|---|
| 14 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AA TIPO CENTRAL A DUCTO DE 60.000 BTU - SEGUNDO PISO |
| 14.3 | Provisión y carga de gas refrigerante. |
| 14.4 | MANO DE OBRA Provisión y carga de gas refrigerante. |
| 14.9 | Provisión y cambio de placa electrónica. |
| 14.10 | MANO DE OBRA Provisión y cambio de placa electrónica. |
| 14.67 | Adaptación de ruleman al motor ventilador o turbina. |
| 14.68 | MANO DE OBRA Adaptación de ruleman al motor ventilador o turbina. |

Sergio Daniel Barreto
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Firma de
Conformidad de Servicio

TECNO FRÍO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1388647-9

Propietario / Técnico