INFORME TECNICO

Informe Nro.: 03/2022
Orden de Servicio Nro.: 238/2022
Fecha de Inicio: 05/12/2022
Fecha de entrega de servicio: 07/12/2022

Cliente: ANEAES
RUC: 80088239-3
Dirección: William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas

CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº 21/2022
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUPOS AD REFERÉNDUM - ID Nº 421.157

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad
2		**Servicio de mantenimiento del sistema contra incendio:**		
2.1	92121702- 001	Verificación general de los equipos.	un	1
2.2		Desmontaje de la bomba principal y Jockey, limpieza, secado y barnizado.	un	1
2.3		Provisión y cambio de los rodamientos y sellos mecánicos	un	1
2.4		Calibración de tanque hidroneumático.	un	1
2.5		Montaje y prueba de funcionamiento de los equipos.	un	1

OBS: Los servicios y repuesto suministrados se encuentran ajustados a las especificaciones técnicas del contrato.

ANEAES
Conformidad del Cliente
Sergio Daniel Barrio
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

NOEL INGENIERÍA
Técnico Responsable

NOEL Ingeniería

Recibido