Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010637

Fecha: 31-1-2023 Solicitante: Secretaría Privada

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1.600.000	Split	380	10	20°C	10°C	230 lb	65 lb

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento General
* Carga de gas Mano de obra por carga de gas
* Mano de obra por cambio de rodamiento del motor ventilador
* Mano de obra por adaptación de rulemanes al motor ventilador

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - REPÚBLICA DEL PARAGUAY - SECRETARÍA PRIVADA

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010636

Fecha: 31-1-2023 Solicitante: Secretaría Privada

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 36.000	Split	380	9	20°C	10°C	250 Lb	65 Lb

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento General
* Carga de gas, Mano de obra por carga de gas
* Provisión de placa electrónica con control Frio/Calor
* Mano de obra por cambio de placa electrónica

Conforme Cliente

Firma

Nombre Alberto Fabio Cuevas

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Barrera

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES SECRETARÍA PRIVADA

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

Airmect

Nº 0010635

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 31-1-2023 Solicitante: Secretaría Privada

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 18000	Split	220	7	21°C	11°C	250 lb	65 lb

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

- Mantenimiento Comercial
- Provisión y Carga de gas, Mano de obra por carga de gas
- Provisión de Turbina del evaporador
- Mano de obra por cambio de turbina del evaporador

Conforme Cliente

Firma

Nombre Alberto Fabián Cabrera

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SECRETARÍA PRIVADA