MARCAR S.R.L.
INGENIERÍA

Departamento Técnico

Tel.: (021)3286850
E-mail: serviciotecnico@marcar.com.py
Mainumby esq. Tatare ex (Bejarano) - Zona Norte - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TÉCNICO

N° 0000531

FECHA: 26 / 01 / 24 HORA: ___:___

☐ Instalación ☐ Retiro de Equipo ☒ Servicio ☐ Demostración ☐ Recepción del equipo

Cliente: Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A. RUC: 80001180-5
Encargado del Área: Teléfono:
Dirección:

DATOS GENERALES

Equipo: Planta de agua Marca:
Modelo: Serie:
Accesorios:
Problema indicado: Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de agua para soporte operacional de Equipos Biomédicos para los departamentos de Tocoquirúrgico, PQC y Laboratorio Central, Nutrición Parenteral del Hospital de Clínicas Año 2023 - 2024 con ID. 425332.

Trabajos realizados: LOTE 5, ITEM 12: Verificación y ajustes de presiones hidraúlicas del sistema. ITEM 13: Verificación de conductividad de agua producto. ITEM 14: Mantenimiento mensual del módulo del sistema de Osmosis Inversa. ITEM 15: Mantenimiento preventivo del controlador electrónico de la Osmosis inversa. ITEM 16: Limpieza de sala de máquinas. ITEM 17: Desinfección mensual del sistema. ITEM 18: Mano de obra técnica.

Tiempo Empleado:

Observaciones: "Corresponde a la L.C.O. Nº 23/2023" - "LOTE Nº 5: Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos del sistema de tratamiento de Agua perteneciente a la Unidad de Nutrición Parenteral"

1. Responsable Técnico	2. Cliente
Firma:	Firma: MS. César Yegros Jefe Dpto. de Biomedicina F.C.M. - U.N.A.
Aclaración: Juan Hellman MARCAR S.R.L. INGENIERÍA	Aclaración:

Trabajo Verificado por: Aclaración: Firma:

Este documento no es válido como comprobante de venta ni recibo de dinero.