ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00965

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas UNA	
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel Cazal S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilizacion PQC	
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Planta de tratamiento de Agua	MARCA:
MODELO:		SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 09 / 06 / 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA: ____

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA: ____

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de planta de tratamiento de agua ; modulo osmosis inversa, lavado y retrolavado con aditivos; enjuague con agua filtrada. Verificacion de bomba de agua cruda Verificacion de bomba de agua tratada, presiones y flujos de trabajo de agua tratada y de concentrado. Mantenimiento y ajuste de controlador depresiones de lineas. Limpieza total exterior e interior del equipo osmosis. Mano de obra.

REPUESTOS UTILIZADOS: ____

Observación: ____

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Luis Alberto Díaz Olmedo	Firma:
Aclaración:	Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:
Fecha:	09 - Junio - 2023	Fecha:

MS. César [illegible]
Jefe
Dpto. de Medicina

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-