HZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

107

OC 9/10.

INFORME TECNICO N° 50418

Fecha: Asunción, 18 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital De Policia	R.U.C.:
Dirección: Oftalmologia Hospitalaria	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
Speat	Abbott	1003 02 02	161 380 – Mantenimiento preventivo general de los equipos Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.59

.....
Firma Técnico
Jose Caballero

MANTENIMIENTO GENERAL

.....
Conforme Cliente

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

HZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

103

INFORME TECNICO N° 50419

Fecha: Asunción, 18 de Noviembre de 2021

Señores: Hospital De Policia R.U.C.:

Dirección: Comando Tec.: 18 Bloque "C" Teléf.:

Responsable:

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	B00526	1200309000 1664	Mantenimiento preventivo de Filtro recarga de gas compresor Unidad interna de aire Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.23, 2.59

Firma Técnico
José Cabañas

MANTENIMIENTO GENERAL

Conforme Cliente
Natalia Torres

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(109)

INFORME TECNICO N° 50420

Fecha: Asunción, 18 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital de Itaugua	R.U.C.:
Dirección: Consultorio 18 bloque C	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
VCP	24000kg	Sin codigo	Mantenimiento general / limpieza de filtros cambio de capacitor motor condensador y turno de obras
			Items 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.23, 2.59

.....
Firma Técnico

MANTENIMIENTO GENERAL

.....
Conforme Cliente
Natalia Torres

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(10)

INFORME TECNICO N° 50443

Fecha: Asunción, 18 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital de Policia	R.U.C.:
Dirección: Consultorio 14 Bloque C	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
Split	18000btu	2003-2202	161893
			Mantenimiento preventivo con limpieza de filtros cambio de aire split 60hz sensor.
			mano de obra
			Item 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.59

.....
Firma Técnico
Jose Cabañas

MANTENIMIENTO GENERAL

.....
Conforme Cliente

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(111)

INFORME TECNICO N° 50422

Fecha: Asunción, 19 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:
Dirección: Neurología bloque C	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
Speed	1800 Hz	1203207164981	Limpieza y ajuste de tornillos de fijación de cabezal Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.55

Firma Técnico
José Holtzberger

MANTENIMIENTO GENERAL

Conforme Cliente

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

HZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

112

INFORME TECNICO N° 50423

Fecha: Asunción, 18 de Noviembre de 2021		
Señores: Hospital de Policia	R.U.C.:	
Dirección: Fonoaudiologia	Teléf.:	
Responsable:		

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
Split 24000btu		1601897	Limpieza y mantenimiento preventivo de equipo split de 24000 btu, limpieza de filtros, recarga de gas por fuga menor de 300 gr. Item 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5.4

Firma Técnico
José Cabañas

MANTENIMIENTO GENERAL

Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES NOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(113)

INFORME TECNICO N° 50424

Fecha: Asunción, 19 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:
Dirección: Pabellón 2° piso bloque "C"	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	360006/1000309	0002001	Mantenimiento general recarga de gas mantenimiento valvulas limpieza general de obra Item 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.47, 4.59

.....
Firma Técnico
Jose Cubaños

MANTENIMIENTO GENERAL

.....
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; cholztzberger@gmail.com
Asunción Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

(114)

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50440

Fecha: Asunción, 18 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:
Dirección: Pabellón Planta baja bloque "A"	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAN	Booster R003.04.0001691		Mantenimiento general cambio de capacitores recarga de gas mano de obra Item 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.28, 6.47, 6.59

.....
Firma Técnico

MANTENIMIENTO GENERAL

.....
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; cholzberger@gmail.com

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

Asunción Paraguay

HZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(115)

INFORME TECNICO N° 50439

Fecha: Asunción, 18 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital De Policía	R.U.C.:
Dirección: Pasillo bloque "C" planta baja	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	6000DX	sin codigo 12003.09 0001691	Mantenimiento Gral limpieza de filtros cambio contactor relay térmico Prueba de gas por fuga amoniaco ok dora Etem 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.59

.....
Firma Técnico
José Cubas

MANTENIMIENTO GENERAL

.....
Conforme Cliente

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción Paraguay

HZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

116

INFORME TECNICO N° 50421

Fecha: Asunción, 18 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:
Dirección: consultorio 14 block c	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	DUB0056	Sin codigo	Juego integral limp. cuerpo de filtros
		12003.0207.161893	Cambio de relay térmico gas mano de obra
			Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.16, 2.58, 2.59

Firma Técnico
Jose Cubilla

MANTENIMIENTO GENERAL

Conforme Cliente
Natalia Torres

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; cholzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

HZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(117)

INFORME TECNICO N° 50444

Fecha: Asunción, 12 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:
Dirección: Cañada Honda 15 bloque C -	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
Split	18000 Fr	12003.02.07	161894 Mantenimiento general limpieza de filtro recarga de gas por fuga mano de obra Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.5B

.....
Firma Técnico

MANTENIMIENTO GENERAL

.....
Conforme Cliente
Dra. Fátima Delvalle

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

HZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(110)

INFORME TECNICO N° 50445

Fecha: Asunción, 18 de Noviembre de 2021	
Señores: Hosp. Cnel. Oviedo Pdte. Carlos	R.U.C.:
Dirección: Consulado 1016 Bloque C	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
Split	18000 Btu	S/N code yes	mantenimiento preventivo limpieza de filtros recarga de gas por Kg a cuenta de obra
			Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.59

.....
Firma Técnico
José Caballero C

MANTENIMIENTO GENERAL

.....
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; cholztberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San
Jefa de Adquisiciones

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

119

INFORME TECNICO N° 50447

Fecha: Asunción, 13 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:
Dirección:	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
Split	12000 btu	10083.04-21	161903
			Mantenimiento split limpieza de filtro cambio de motor de ventilador motor de aire Item 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.47, 3.57, 3.59

Firma Técnico

MANTENIMIENTO GENERAL

Conforme Cliente

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

(120)

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50448

Fecha: Asunción, 18 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:
Dirección: Mayor X	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	36000 BTU	1223040001674	Limpieza de F.I.T-V de Tercer Nivel de Hospitalización / Bloque de Quirófanos Partes Delay Terapia Intensiva 3er piso Item 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.5.4

Firma Técnico

José Ubaldo

MANTENIMIENTO GENERAL

Conforme Cliente

Ignacio

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(121)

INFORME TECNICO N° 50446

Fecha: Asunción, 19 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital De Policia	R.U.C.:
Dirección: Planta baja bloque C consultorio	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
spirit	12000btu	12003	20716 3961
			Mantenimiento general se carga de gas por fuga planos de obra
			Fotos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.59

.....
Firma Técnico

Jose Caballero

MANTENIMIENTO GENERAL

.....
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; cholztzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

122

INFORME TECNICO N° 50442

Fecha: Asunción, 12 de Noviembre de 2021		
Señores: Hospital de Policías	R.U.C.:	
Dirección: Servicio De Fonoaudiología	Teléf.:	
Responsable:		

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
Spacel	Recorder	12203020716	1897 Mantenimiento general limpieza de F/T 03 unidades sus mismo de obra Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.59

Firma Técnico
Jose Cabuñas

MANTENIMIENTO GENERAL

Conforme Cliente

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

HZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(123)

INFORME TECNICO N° 50441

Fecha: Asunción, 18 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital De Policia	R.U.C.:
Dirección: Consultorio 13 bloque C	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
Speed	18000h6	12003a07	16124L
			Mantenimiento y cambio de Filtros
			recarga de gas cumplido de obra
			Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.5.7

Firma Técnico
Jose Cubañas

MANTENIMIENTO GENERAL

Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones