ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00907

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA	TELEFONO:
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel. Cazal	
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización - Foco Quirurgico	CARGO:
SERVICIO SOLICITADO POR:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Planta de tratamiento de Agua.	MARCA:
MODELO:	SERIE Nº:

FECHA DEL SERVICIO: 5 / 12 / 22

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de planta de tratamiento de agua, modulo osmosis inversa, lavado y contralavado de membrana de ultrafiltración, c/agua filtrada y aguas, empaque con agua filtrada limpieza y verificacion de bomba hidraulica de empuje de agua cruda limpieza y verificacion de bomba hidraulica de empuje de agua tratada Ajuste y monitoreo de presiones hidraulicas de linea de trabajo, de. Manual-by. Ajuste de controlador automatico de presion. Mantenimiento de obra calificada.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos

Firma:
Aclaración: Luis Alberto Diaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017
Fecha: 05-DIC-22

Responsable del Servicio/Departamento

Firma:
Aclaración: MS. C. [illegible] Yegros
Jefe
Sección de Electromedicina
F.C.M. - H.C
Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-